

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. КАЗАНИ**

наименование территориального органа МЧС России

**УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

наименование органа надзорной деятельности

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, 42А. тел/факс 293-85-73; 293-93-25.

электронный адрес: ogpnkazan@mail.ru

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

**Заключение № 155/1**

**о соответствии объекта защиты требованиям  
пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 00 мин. «04» августа 2015 г. по 17 ч. 00 мин. «05» августа 2015 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»

Вахитовского района г.Казани

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресам: 420107, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Петербургская, д. 57; 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 34а,

кабинеты №№ 4, 9; 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 81а,

кабинеты №№ 16, 42, 37, 38, 61; 420021, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Карима Тинчурина, д. 3, кабинеты №№ 26, 49, 30, 3, 20; 420107, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Эсперанто, д. 48, кабинеты №№ 6, 7, 8, 28; 420012, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Катановский переулок, д. 1, кабинеты №№ 12, 25, 32, 42, 45, 3, 6А, 13, 27;

420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана Еники, д. 23, кабинеты №№ 22, 28, 29,

44, 45; 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 26А, кабинеты №№ 44, 70а,

20а, 37, 38; 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Япеева, д. 11, кабинеты №№ 4, 11, 5,

6б.

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной

безопасности для образовательной деятельности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению

полное наименование юридического лица

дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»


Вахитовского района г.Казани, ИНН 1654031739

(индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель главного Государственного инспектора

г. Казани по пожарному надзору

должность, фамилия, инициалы начальника органа  
надзорной деятельности

  
(подпись)

Д.С. Приказчиков



ИНН: 1659052901

«17» августа 2015 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,  
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: [mchs@kabmin.tatarstan.ru](mailto:mchs@kabmin.tatarstan.ru)

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ  
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1  
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала 42а  
(843) 293-85-73, телефон доверия 292-64-09

**Акт № 155/1**  
**по результатам рассмотрения заявления**

«05» августа 2015 года

17 ч. 00 мин.

г. Казань

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору - начальником отделения надзорной деятельности по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Василенко Олегом Александровичем в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «04» августа 2015 г. и с 13 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. «05» августа 2015 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани, расположенного по следующим адресам:

- РТ, 420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.57 на 1-ом этаже (площадью 1788,2м<sup>2</sup>), на 2-ом этаже (площадью 118,9м<sup>2</sup>), на 3-ем этаже (площадью 205 м<sup>2</sup>), на 4-ом этаже (площадью 618,7 м<sup>2</sup>) ГБУК РТ «Детский центр «Экият»;
- РТ, 420108, г.Казань, ул. Мазита Гафури, д.34а кабинеты №№ 4, 9 МБОУ «Татарская гимназия №1» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420107, г.Казань, ул. Хади Такташа, д.81а кабинеты №№ 16,42,37,38,61 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420021, г.Казань, ул. Карима Тинчурина, 3 кабинеты №№ 26,49,30,3,20 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420107, г.Казань, ул. Эсперанто, д.48 кабинеты №№ 6,7,8,28 МБОУ «Татарская гимназия № 27 с татарским языком обучения» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420012, г.Казань, ул. Катановский переулок, д.1 кабинеты №№ 12,25,32,42,45,3,6А,13,27 МБОУ «Кадетская школа-интернат №6» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420097, г.Казань, ул. Амирхана Еники, д.23 кабинеты №№ 22,28,29,44,45 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №98» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420021, г.Казань, ул. Ахтямова, д.26А кабинеты №№ 44,70а,20а,37,38 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г.Казани;
- РТ, 420111, г.Казань, ул. Япеева, д.11 кабинеты №№ 4, 11,5, 6б МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» Вахитовского района г.Казани.

При обследовании совместно с директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани Гурьяновой Л.Ю., по результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в ГБУК РТ «Детский центр «Экият»: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская

3. соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 60 человек, количество обслуживающего персонала – 4 человека.

4. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 26,49,30,3,20 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420021, г.Казань, ул. Карима Тинчурина,3. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 68 человек, количество обслуживающего персонала – 5 человек.

5. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 6,7,8,28 в МБОУ «Гимназия №27 с татарским языком обучения» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420107, г.Казань, ул. Эсперанто, д.48. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслужи

5. ванию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 45 человек, количество обслуживающего персонала – 3 человека.

6. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Кадетская школа-интернат №6» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 12,25,32,42,45,3,6а,13,27 МБОУ «Кадетская школа-интернат №6» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420012, г.Казань, ул. Катановский переулок, д.1. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 78 человек, количество обслуживающего персонала – 6 человек.

7. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №98» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 22,28,29,44,45 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №98» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420097, г.Казань, ул. Амирхана Еники, д.23. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных

7. спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 70 человек, количество обслуживающего персонала – 5 человек.
8. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 44,70а,20а,37,38 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420021, г.Казань, ул. Ахтямова, д.26А. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 65 человек, количество обслуживающего персонала – 5 человек.
9. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 11,5,6б МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420111, г.Казань, ул. Япеева, д.11. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 48 человек, количество обслуживающего персонала – 4 человека.

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не выявлено	

С Актом обследования ознакомлен:

Туркина Лариса Юрьевна  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 5 » 08 2015г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Туркина Лариса Юрьевна  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



Вывод по результатам обследования: помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани, расположенного по следующим адресам:

- РТ, 420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.57 на 1-ом этаже (площадью 1788,2м<sup>2</sup>), на 2-ом этаже (площадью 118,9м<sup>2</sup>), на 3-ем этаже (площадью 205 м<sup>2</sup>), на 4-ом этаже (площадью 618,7 м<sup>2</sup>) ГБУК РТ «Детский центр «Экият»;

- РТ, 420108, г.Казань, ул. Мазита Гафури, д.34а кабинеты №№ 4, 9 МБОУ «Татарская гимназия №1» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420107, г.Казань, ул. Хади Такташа, д.81а кабинеты №№ 16,42,37,38,61 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420021, г.Казань, ул. Карима Тинчурина, 3 кабинеты №№ 26,49,30,3,20 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420107, г.Казань, ул. Эсперанто, д.48 кабинеты №№ 6,7,8,28 МБОУ «Татарская гимназия № 27 с татарским языком обучения» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420012, г.Казань, ул. Катановский переулок, д.1 кабинеты №№ 12,25,32,42,45,3,6А,13,27 МБОУ «Кадетская школа-интернат №6» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420097, г.Казань, ул. Амирхана Еники, д.23 кабинеты №№ 22,28,29,44,45 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №98» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420021, г.Казань, ул. Ахтямова, д.26А кабинеты №№ 44,70а,20а,37,38 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г.Казани;

- РТ, 420111, г.Казань, ул. Япеева, д.11 кабинеты №№ 4, 11,5, 66 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» Вахитовского района г.Казани

соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:  
Начальник отделения НД  
по Вахитовскому району г. Казани «Центральный»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

« 5 » 08 2015г.

Василенко О.А.  
(подпись) М.Л.П.\*

Василенко О.А.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

7. спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 70 человек, количество обслуживающего персонала – 5 человек.

8. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 44,70а,20а,37,38 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420021, г.Казань, ул. Ахтямова, д.26А. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 65 человек, количество обслуживающего персонала – 5 человек.

9. Краткая характеристика пожарной опасности объекта, расположенного в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» Вахитовского района г.Казани: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г.Казани (функционального назначения Ф 4.1) расположено в кабинетах №№ 11,5,66 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» Вахитовского района г.Казани по адресу: РТ, 420111, г.Казань, ул. Япеева, д.11. Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правилам противопожарного режима в РФ, отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен. Объект оборудован каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу пожарной сигнализацией. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Количество обучающихся по проекту – 48 человек, количество обслуживающего персонала – 4 человека.