

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50  
тел.: (843) 221-61-52; факс: 221-61-54; E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по РТ  
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1  
тел. (843) 288-45-07, телефон доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани  
420021, РТ, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 42а  
тел./факс: (843) 223-94-08; email: ogpnkazan@mail.ru

**Предписание № 32/1/20**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-  
вращению угрозы возникновения пожара**

**27 апреля 2021 года**

**г. Казань**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г. Казани  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),

собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Кировскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Емельянова В.Г. № 32 от 13 апреля 2021 года, ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 14:00 час. 22 апреля 2021 г. до 17:00 час. 22 апреля 2021 г., продолжительностью 1 рабочий день (3 рабочих часа), с 14:00 час. 26 апреля 2021 г. до 16:00 час. 26 апреля 2021 г., продолжительностью 1 рабочий день (2 рабочих часа) и с 09:00 час. 27 апреля 2021 г. до 12:00 час. 27 апреля 2021 г., продолжительностью 1 рабочий день (3 рабочих часа), общей продолжительностью 3 рабочих дня (8 рабочих часов),

**проведена плановая выездная проверка**

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – начальником отделения  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани УНД и  
надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

ПР ГУ МЧС России по РТ, подполковником внутренней службы Сафиним Рафисом Гумаровичем,

**объекта:** Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр  
дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г. Казани, расположенного  
по адресу: 420033, РТ, г. Казань, ул. Окольная, д. 23

**совместно с** Заместителем МБУДО «ЦДОД «Заречье» Кваснюк Мариной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

Предписание № 32/1/20	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не предусмотрено ограждение кровли 2-х этажной части здания (В зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772).	ст. 4, 5, 6 № 123 – ФЗ п. 8.11 СНиП 21-01-97*; п. 7.16 СП 4.13130.2013.	01.03.2022	
2.	На объекте, с учётом массового пребывания людей, не предусмотрено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППРФ № 1479.	01.03.2022	
3.	Пожарный пост (Помещение, где размещены приборы приёмные контрольные пожарные) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППРФ № 1479.	01.03.2022	
4.	В вестибюле, перед выходом из зда-	ст. 4, 5, 6, 53, 89 ч. 7	01.03.2022	

	ния, допущена установка металлодетектора и стола-стойки, препятствующих свободной эвакуации людей и уменьшающих расчетную ширину эвакуационного выхода.	№ 123 – ФЗ; п. 27 (а) ППРФ № 1479; п. 6.10* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.3 СП 1.13130.2020.		
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: гардероб и помещение пожарного поста, не отделены противопожарным перегородками 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45.	ст. 4, 5, 6, 32, 88, табл. 23, 24 № 123 – ФЗ; п. 5.21*, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	01.03.2022	
6.	Вестибюль с лестничной клеткой не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст. 4, 5, 6, 88, табл. 23, 24 № 123 – ФЗ; п. 6.34* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.6 СП 1.13130.2009; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	
7.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППРФ № 1479.	01.03.2022	
8.	Ширина дверей выходов из здания (на лестничные клетки из этажей здания и с лестничных клеток наружу здания), предусмотрены шириной менее 1,2 метра (По факту ≈ 1,0 – 1,05 м.).	ст. 4, 5, 6, 53 № 123 – ФЗ; п. 6.11*, 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 4.2.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	
9.	На многих дверях лестничных клеток и на противопожарных дверях, отделяющих пожароопасные помещения и помещения иной функциональной пожарной опасности, не обеспечено наличие и исправность (сняты колена) устройств для самозакрывания (доводчиков).	ст. 4, 5, 6, 53, ч. 19 ст. 88 № 123 – ФЗ; п. 14, 24 ППРФ № 1479.	01.03.2022	

10.	На стенах лестничных клеток допущен монтаж рамок из органического стекла для размещения фотографий, выступающих из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	ст. 4, 5, 6, 53, ч. 19 ст. 88 № 123 – ФЗ; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	
11.	Наружная металлическая лестница 3-го типа, предназначенная в качестве 2-го эвакуационного выхода из актового зала, выполнена со ступенями различной шириной проступи.	ст. 4, 5, 6, 53, ч. 19 ст. 88 № 123 – ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.3.6, 4.4.3 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	
12.	В полу, на пути эвакуации в правом крыле здания, перед выходом из коридора 1-го этажа на лестничную клетку, допущено образование перепада высот (порога).	ст. 4, 5, 6, 53 № 123 – ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	
13.	Коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.	ст. 4, 5, 6, 53 № 123 – ФЗ; п. 6.26* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.	01.03.2022	
14.	Не организована перекачка пожарных рукавов.	п. 50 ПШРФ № 1479.	01.03.2022	
15.	На стене здания отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, обозначающиеся указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ПШРФ № 1479.	01.03.2022	

Использованные сокращения в ссылках на нормативные документы:

1. № 123-ФЗ – Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07. 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. ППРФ № 1479 – Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).

Строительные нормы и правила:

3. СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
4. СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения».

Сводь правил:

5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения, физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы по Кировскому району г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
подполковник внутренней службы **Р.Г. Сафин**



  
(подпись)

27 апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



Директор МБУДО «ЦДОД «Заречье»

**Сорокина Татьяна Викторовна**

(должность, фамилия, инициалы)

27 апреля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору