

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
“МАДОУ КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №103 “ТУРГАЙ”

423827, РТ, г. Набережные Челны,
пр-кт Московский, д.177



ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕҢ “ТУРГАЙ”
103 НЧЕ КАТНАШ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423827, ТР, Яр Чаллы Шәһәре,
Московский пр-кт, 177 йорт.

Телефон: факс:8(8552)54-74-71, E-mail: sad103.turgai@yandex.ru
ОКПО 92267811, ОГРН 1111650010130, ИНН /КПП 1650226462/165001001, ФСС

07.06.18 № 20

на № _____ от _____

Старшему инспектору
отделения НД и ПР
по Автозаводскому району
муниципального образования
г.Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
Кадушкину В.М.

В ответ на Предписание № 35/1/3 от 22.02.2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МАДОУ №103 «Тургай» сообщая следующее:

№п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	Осветительные приборы в помещении пищеблока не оборудованы колпаками(рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника	До 01.02.2019 года	Выполнено
2	Двери лестничных клеток в коридоре 1-го этажа групп №11, №5, №9, №12 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах	До 01.02.2019 года	Выполнено
3	Помещение склада не обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями согласно норм.	До 01.02.2019 года	Выполнено

Заведующий



А.А.Губайдуллина