

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району  
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 35/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Набережные

Челны «Детский сад комбинированного вида №103 «Тургай», в лице законного

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

представителя юридического лица- заведующего Губайдуллиной Альбине Адыхановне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора отдела НД и ПР МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 35 от

(наименование органа ГПН)

«05» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «10» февраля 2018 г. по 16 ч. 00 мин.

«22» февраля 2018 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНДиПР по Автозаводскому

району муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МАДОУ № 103 «Тургай» расположенного по адресу: РТ, город Набережные

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

Челны, проспект Московский, дом 14 (Новый город 27/18).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Губайдуллиной А.А., зам. заведующего по ХР Капаевой Р.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Осветительные приборы в помещении пищеблока оборудованы колпаками	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42. п.п. «в» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также	до 01.02.2019г.	

	(рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.		
2.	Двери лестничных клеток в коридоре 1-го этажа групп №11, №5, №9, №12 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.18*. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток должны иметь приспособление для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	до 01.02.2019г	
3.	Помещение склада не обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями согласно норм.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) (ППР в РФ) п.478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	до 01.02.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Кадушкин В.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 22 » февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:



Законный представитель юридического лица МАДОУ №103 «Тургай» заведующий Губайдуллина Альбина Адыхановна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » февраля 20 18 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.