

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления

МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Межрайонный отдел надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому  
муниципальным районам РТ

ул. Ленина 32, п.г.т. Кукмор, Республике Татарстан 422110

(84364) 2 – 67 -73, телефон доверия 2 – 67 - 73

ул. К. Маркса – 6, п.г.т. Балтаси, Республика Татарстан 422250

(84368) 2 – 42 – 01, телефон доверия 2 – 58 -01

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

пгт. Балтаси  
(место составления акта)

"20" февраля 2015 г.  
(дата составления акта)

16 час 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 68

По адресу/адресам: Балтасинский муниципальный район, с. Бурбаш ул. Ф.Шакирова  
д.41

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение главного государственного инспектора по  
Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам по пожарному надзору  
Сагитова Ф.Х., № 68 от 27 января 2015 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурбашская средняя  
общеобразовательная школа» Балтасинского муниципального района РТ  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 час 00 мин. 9 февраля 2015 года по 16 час. 00 мин. 12 февраля 2015 года  
с 09 час 00 мин. 20 февраля 2015 года по 16 час. 00 мин. 20 февраля 2015 года  
Продолжительность 5 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным отделом надзорной деятельности по Балтасинскому и  
Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор: Бариева Гузелия Галимулловна *БГ* 20.02.2015  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старший инспектор межрайонного отдела  
надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ старший лейтенант внутренней службы Насибуллин Рушан  
Рафисович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Директор: Бариева Гузелия Галимулловна**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

1. Знание школы не обеспечено системой извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала. (Свод правил СП 5.13130.2009 п 14.4 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274), (Строительные нормы и правила в РФ СНИП 31-06-2009 п. 3.16.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**предписание № 043/1/021 от 05.08.2014 г не выполнено**

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **Распоряжение № 68 от 27.01.2015 года.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Бариева Гузелия Галимулловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 20 " 02 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
 управления  
 МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
 Межрайонный отдел надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому  
 муниципальным районам РТ  
 ул. Ленина 32, п.г.т. Кукмор, Республике Татарстан 422110  
 (84364) 2 – 67 -73, телефон доверия 2 – 67 - 73  
 ул. К. Маркса – 6, п.г.т. Балтаси, Республика Татарстан 422250  
 (84368) 2 – 42 – 01, телефон доверия 2 – 58 -01  
 (наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа  
 государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 68/1/71  
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
 предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурбашская средняя  
 общеобразовательная школа»**

**Законному представителю юридического лица Бариевой Г.Г..**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,  
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
 физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам по пожарному надзору N 68 от «27» января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 00 мин. "09" февраля 2015 года по 16 ч 00 мин. "12" февраля 2015 года, с 9 ч 00 мин. "20" февраля 2015 г. по 16 ч 00 мин. "20" февраля 2015 года проведена проверка старшим инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Насибуллиним Рушаном Рафисовичом по адресу: Балтасинский муниципальный район, с. Бурбаш ул. Ф.Шакирова д.41 (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления) совместно с **Бариевой Г.Г..** (указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
|               |   |  |   |  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>электрооборудование, электроосвещение, сеть телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приёма телевидения и радиовещания, сеть проводного вещания.</p> <p>При технико-экономическом обосновании, а также в соответствии с заданием на проектирование комплексы зданий, отдельные здания или помещения оборудуются электрочасовыми установками, системой охранной сигнализации, системами информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другими видами устройств.</p> <p>Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130.</p> <p>Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.</p> <p>Строительные нормы и правила в РФ СНиП 31-06-2009 п. 3.16.</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД по Балтасинскому  
и Кукморскому МР Насибуллин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)  
"02" 02 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Р.Р. Насибуллин  
(подпись)  
"02" 02 2015 г.

Гуреев Р.Р.  
(должность, фамилия, инициалы)

| 1 | 2  | 3  | 4               | 5 |
|---|--|--|-----------------|---|
| 1 | <p>Школа не обеспечена системой извещения о пожаре в подразделении пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала.</p> | <p>В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.</p> <p>Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.</p> <p>При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.</p> <p>На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.</p> <p>При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др.</p> <p>(Свод правил СП 5.13130.2009 п 14.4( в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274), В общественных зданиях следует предусматривать</p> | До 10.02.2016 г |   |