

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. КАЗАНИ

наименование территориального органа МЧС России

УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

наименование органа надзорной деятельности

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, 42А. тел/факс 293-85-73; 293-93-25.

электронный адрес: ogpnkazan@mail.ru

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

Заключение № 0062

**о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности**

в период с 13 ч. 00 мин. «08» апреля 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «08» апреля 2013 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

«Детский сад №32 комбинированного вида»

Приволжского района г.Казани

расположенного (-ых) по адресу: 420110, г.Казань, ул. Пр. Победы, д. 58а

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному

полное наименование юридического лица

образовательному учреждению «Детский сад №32 комбинированного вида»

(индивидуального предпринимателя), ИНН

Приволжского района г.Казани, ИНН 1659115990

Заместитель главного Государственного инспектора

г. Казани по пожарному надзору

должность, фамилия, инициалы начальника органа
надзорной деятельности

(подпись)



ИНН: 1660025250

«15» апреля 2013 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по г.Казани УНД ГУ МЧС России по РТ
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г.Камала, 42а
тел/факс (843) 293-85-73; 293-93-25, E-mail: ogpnkazan@mail.ru

Акт № 1102

По результатам рассмотрения заявления

«8» апреля 2013 года

15 ч. 00 мин.

г. Казань

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – инспектором ОНД по Приволжскому району г.Казани УНД ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Гимадеевым Айратом Ильгизовичем в период с 13 ч. 00 мин. «8» апреля 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «8» апреля 2013 г. проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани ИНН 1659115990 расположенного по адресу: 420110 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы д.58 А. При обследовании совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани Гибазова М.М. по результатам, которого установлено:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани (функционального назначения Ф 1.1.) расположено по адресу: 420110 г. Казань, ул. Проспект Победы д.58 А в 2-х этажном здании, 2-й степени огнестойкости, занимаемая площадь 3023 м². Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ (технический отчет по электроизмерительным работам от 25.08.2011 г без нарушений). Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из помещений соответствует требованиям СНиП и правил пожарной безопасности. Отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Объект оборудован пожарной сигнализацией, система оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга» от 1.01.2013 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани оборудован системой мониторинга автоматической пожарной сигнализацией от 1.01.2013 г. Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Представлена

9
6
декларация о пожарной безопасности № 92401380-ТО-00724 от 29.06.2012 г. зарегистрирована в ОНД по Приволжскому району г. Казани. Количество (обучающихся) 227 человек, количество обслуживающего персонала 56 человек.

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
	Имевшиеся замечания режимного характера устранены в ходе обследования.	

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида Приволжского района г. Казани Гибазова М.М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«8» 9 сентября 2013 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида Приволжского района г. Казани Гибазова М.М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам документарного обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

«8» 9 сентября 2013 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД по Приволжскому району г. Казани УНД ГУ МЧС РФ по РТ капитан внутренней службы Гимадеев Айрат Ильгизович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«8» 9 сентября 2013 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору