РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №1«БЭЛЭКЭЧ»
Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА
ул. Ленина, д.197, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТШӘҺӘРЕНЕҢ
«БАЛА ҮСЕШЕ ҮЗӘГЕ 1НЧЕ
" БӘЛӘКӘЧ" БАЛАЛАР БАКЧАСЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ
БЕЛӘМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ»
Ленин ур., 197нчыйорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел / факс: 8 (8553) 44-05-85, e-mail:ds. belekech.@ tatar.ru, neftyshki@ mail.ru, сайт: edu.tatar.ru

№ 106 " 16 " ноября 2020 г.

Инспектору ОНД и ПР
по Альметьевскому
муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майору внутренней службы
Низамову Р.Н.

Уважаемый Радик Насихович!

В ходе проверки было выявлено нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- не оборудовано автоматической пожарной сигнализации чердачное помещение здания детского сада.

Нами была проведена работа:

- 16.11.2020 года было написано письмо на имя начальника УО АМР РТ Павловской И.А. с просьбой о выделении средств, для оборудования автоматической пожарной сигнализации чердачного помещения здания детского сада.

Заведующая МБДОУ
"ЦРР д/с №1 "Бэлэкэч" Р.Г. Бадртдинова