



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному
району**

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, 423450
Телефон: 26-70-11, 26-70-20 код (8553)
E-mail: ondalmet@yandex.ru

18.11.2021 г. № 717-2-17-5
На № _____

Заведующей Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский
сад №1 «Бэлэкэч»»

Р. Г. Бадртдиновой

423455, Республика Татарстан,
город Альметьевск, улица Ленина,
197

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«18» _____ ноября 20 21 г.

г. Альметьевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору, инспектор отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Низамов Радик Насихович, рассмотрев постановление о назначении административного наказания №0314-2021-242 от 18.11.2021 года, а также материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица заведующей Бадртдиновой Рамили Гайнетдиновны по нарушениям, выявленным при плановой выездной проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч»», расположенного по адресу: 423455, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Ленина, 197, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Материалами установлено, что 18 ноября 2021 года в 13 часов 30 минут заведующей Бадртдиновой Рамилей Гайнетдиновной в помещениях здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч»», совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении: Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №1, утвержденного и введенного в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. №89 с 14.08.2020), СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержденного и введенного в действия Приказом МЧС России от 20.07.2020 г. №539), а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя (пункт 13 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Помещение для приготовления пищи (горячий цех) в здании детского сада не защищено автоматической пожарной сигнализацией с тепловыми пожарными извещателями (статья 46 Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 4 часть 3 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.1.4.3 СП 486.1311500.2020).

3. В противопожарной стене, отделяющей помещение складского назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) и помещение мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) от коридора в подвальном этаже здания детского сада не соответствует предел огнестойкости двери (менее 30 минут) (статья 46 Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», часть 4 статья 3, часть 1,2,3 статья 88 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 5.1.2,5.2.6 СП 4.13130.2013).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных последствий.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34,29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,


Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление на совещании с составлением плана устранения нарушений.
2. Взять на контроль устранение выявленных нарушений.
3. Принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление **в течение 1 (одного) месяца** со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(государственный инспектор по пожарному надзору)
майор внутренней службы



Р.Н. Низамов

Представление получил:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч»

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна

(должность, Ф.И.О.)

18.11.2021 г.

(дата, подпись)



Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)