

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-35**

г. Альметьевск
(место составления акта)

«13» ноября 2020 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 144

По адресу/адресам: 423455, Республика Татарстан, Альметьевский район, город
Альметьевск, улица Ленина, 197
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан Хусаинова Р.И. от 02 ноября 2020 г. №144
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, с использованием средств дистанционного взаимодействия
(плановая/внеплановая)

проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»
(ИНН 1644061942, ОГРН 1111644003833)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» ноября 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа.

«13» ноября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики
Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики
Татарстан»

Бадрутдинова Р.Г. ✓ «02» ноября 2020 г. 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) *

Лицо(а), проводившее проверку: Низамов Радик Насихович, инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна, заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия (Honor 10, модель COL-L29):

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):

1. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада.

Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1,А.3,А.4 приложения А.

Лицо, допустившее нарушение: заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан» Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 144/1/77 от 13 ноября 2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Р.Н. Низамов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна, заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1

«Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13»

ноября

2020 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35**

Предписание № 144/1/77

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»

(ИНН 1644061942, ОГРН 1111644003833)

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД
и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №144 от «02» ноября
2020 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «12» ноября 2020 г. по 17 ч. 00 мин. «12» ноября 2020 г., с
09 ч. 00 мин. «13» ноября 2020 г. по 10 ч. 00 мин. «13» ноября 2020 г., проведена плановая с
использованием средств дистанционного взаимодействия проверка инспектором ОНД и ПР по
Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан майором внутренней службы Низамовым Радиком Насиховичем в
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»,
расположенного по адресу: 423455, Республика Татарстан, Альметьевский район, город
Альметьевск, улица Ленина, 197.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики
Татарстан» Бадрtdиновой Рамилей Гайнетдиновной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3.4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1 приложения А Настоящий свод правил устанавливает	12.11.2021	

1	2	3	4	5
		<p>основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУП) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС)*, пункт А.3 приложения А Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяются организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, пункт А.4 приложения А В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан Республики Татарстан УНД и ПР
России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Р.Н. Низамов



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному
району

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, 423450
Телефон: 26-70-11, 26-70-20 код (8553)
E-mail: ondalmet@yandex.ru

13.11.2020 г. № 643-2-17-5
На № _____

Заведующей
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад №1
«Бэлэкэч» г. Альметьевска
Республики Татарстан»

Р.Г. Бадртдиновой

423455, Республика Татарстан,
город Альметьевск, улица Ленина,
197

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«13» _____ ноября 20 20 г.

г. Альметьевск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору, инспектор отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Низамов Радик Насихович, рассмотрев постановление о назначении административного наказания №0314-2020-134 от 13.11.2020 года, а также материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Бадртдиновой Рамили Гайнетдиновны, по нарушениям, выявленным при плановой проверке с использованием средств дистанционного взаимодействия Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Ленина, 197, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Материалами установлено, что 13 ноября 2020 года в 09 часов 30 минут, заведующей Бадртдиновой Рамилей Гайнетдиновной, в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан», совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении: Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», а именно:

1. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада.
Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1,А.3,А.4 приложения А.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных последствий.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34,29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление на совещании с составлением плана устранения нарушений.
2. Взять на контроль устранение выявленных нарушений.
3. Принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление **в течение 1 (одного) месяца** со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(государственный инспектор по пожарному надзору)
майор внутренней службы



Низамов Р.Н.

Представление получил:

Заведующая Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад №1 «Бэлэкэч» г.
Альметьевска Республики Татарстан»

Бадртдинова Р.Г.
(должность, Ф.И.О.)



13.11.2020 г.

(дата, подпись)

Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
ОНД по Альметьевскому муниципальному району, почтовый адрес: 423450 г. Альметьевск ул. Аминова дом 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0314-2020-134
о назначении административного наказания

«13» ноября 2020 г.

Населенный пункт

г. Альметьевск

(место рассмотрения дела)

Я, _____ Государственный инспектор _____ ОНД и ПР по Альметьевскому району Республики Татарстан _____ по пожарному надзору _____ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Низамов Радик Насихович _____
(должность, звание, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного рассматривать постановление)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол № 0314-2020-134 от «13» ноября 2020 года об административном правонарушении и материалы на гражданина, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна2. Дата и место рождения 28.06.1973 года рождения, место рождения рабочий поселок Нижняя Мактама Альметьевского района Татарской АССР3. Гражданство Российская Федерация4. Место работы, службы или учебы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»
(наименование предприятия или учреждения, адрес)5. Занимаемая должность заведующая заработная плата в месяц 30000 рублей6. Место жительства Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко дом 142, квартира 1087. Место регистрации Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко дом 142, квартира 1088. Семейное положение замужем на иждивении 1 человек9. Иные сведения ИНН 164409839202
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 92 18 №421196 выдан 12.07.2018 года МВД по Республике Татарстан11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что не привлекаласьМатериалами установлено, что гражданин, должностное лицо Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна

(фамилия, инициалы)

совершил(а) административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические

(указывается полное наименование правил, норм стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 13 » ноября 2020 года в 09 час 30 минв населенном пункте город Альметьевск на объекте Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. АльметьевскаРеспублики Татарстан»в помещениях здания детского сада

нарушено:

1. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1.А.3.А.4 приложения А.

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 4.4, 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

статья 4.2 часть 1 пункт 1 «Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение»

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина, должностное лицо Бадртдинову Рамилю Гайнетдинову

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде

предупреждения

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу Бадртдиновой Рамиле Гайнетдинове

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

ВрИО начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району или Альметьевский городской суд

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, исполнительный документ в течение трех суток будет направлен судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Копию постановления получил _____ Подпись лица, вынесшего постановление

(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

«13» ноября 2020 года

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ года

Постановление вступает в законную силу «22» ноября 2020 года

Административный штраф в срок до « _____ » _____ 20 _____ года не уплачен

Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ года

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ года

исполнено « _____ » _____ 20 _____ года

(номер финансового документа)

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
ОНД по Альметьевскому муниципальному району, почтовый адрес: 423450 г.Альметьевск ул. Аминова дом 5

**ПРОТОКОЛ №0314-2020-134
об административном правонарушении**

«13» ноября 2020 г.

Населенный пункт _____

г. Альметьевск
(место составления протокола)

Я, _____ инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС

России по Республике Татарстан майор внутренней службы Низамов Радик Насихович

(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо1. Фамилия, имя, отчество Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна2. Дата и место рождения 28.06.1973 года рождения, место рождения рабочий поселок Нижняя Мактама Альметьевского районаТатарской АССР3. Гражданство Российская Федерация4. Место работы, службы или учебы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад№ 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан»

(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность заведующая заработная плата в месяц 30000 рублей6. Место жительства Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко дом 142, квартира 1087. Место регистрации Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко дом 142, квартира 1088. Семейное положение замужем на иждивении 1 человек9. Иные сведения ИНН 164409839202

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 92 18 №421196 выдан 12.07.2018 года МВД по Республике Татарстан11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что не привлекалась

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 13 » ноября 2020 года в 09 час 30 минв населенном пункте город Альметьевск на объекте Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. АльметьевскаРеспублики Татарстан»в помещениях здания детского сада

нарушено:

1. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада.

Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3.4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1.А.3,А.4 приложения А.

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

- _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (адрес места жительства)
- _____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: _____

Потерпевший (физическое или юридическое лицо): _____
(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: _____

Подпись лица, составившего протокол: _____ Р.Н. Низамов

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись _____

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

С протоколом ознакомлена, замечаний нет. Прошу протокол рассмотреть в день его составления.
(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается:

- Копия паспорта.
(приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)
- Копия приказа МУ «Управление дошкольного образования» №30/2-к от 10.05.2011 г.

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к 10 часам «13» ноября 2020 года по адресу: г. Альметьевск ул. Аминова 5, ОНД и ПР по

Альметьевскому муниципальному району

В случае неявки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

«13» ноября 2020 года Время: 09 час 40 мин

Подпись приглашенного _____

Копию протокола получил: _____ «13» ноября 2020 года
(подпись)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение _____
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес)

«__» _____ 2020 года Время: _____ час _____ мин

Подпись судьи принявшего протокол _____

«13» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Бэлэкэч» г. Альметьевска Республики Татарстан» Бадрутдинова Р.Г.

(подпись)

«13» ноября 2020 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

