

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани  
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

**Предписание № 146/1/108**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**"ДЕТСКИЙ САД № 60 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ВОСПИТАНИЯ И**  
**ОБУЧЕНИЯ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 141 от «31» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «7» июня 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г. проведена проверка Инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгин О.С., помещений МБДОУ г. Казани "Детский сад № 60 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. Казани, расположенного по адресу: город Казань улица Академика Сахарова, 12А.

совместно с Заведующий Низамова Альфинур Нурхасановна МБДОУ г. Казани "Детский сад № 60 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не в полной мере проведено обучение мерам пожарной безопасности всех работников организации, в том числе руководитель, работники, ответственные за проведение противопожарного инструктажа, работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.3 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2022г.	
2.	На фасаде здания разместить указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов	Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 48 Правил противопожарного режима в РФ,	01.05.2022г	

3.	Объект не в полной мере обеспечен не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 30 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2022г
4.	Холодильное помещение, не выделено противопожарной преградой с требуемым пределом огнестойкости от смежных помещений (противопожарной дверью)	Ст.1, ст.4, ст.6, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.5.4.19 п.5.4.20 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4.2 п.5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.05.2022г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»


УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Родыгин О.С.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

«17» 06 2021 г

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_

(должность, фамилия,

инициалы)

«17» 06 2021 г.