

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)  
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 272-46-53

**Предписание № 48 / 1 /32**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**  
**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад**  
**№48 комбинированного вида» Советского района г.Казани**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 48 от « 27 » февраля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 9 » марта 20 17 г. по 11 ч. 00 мин. « 15 » марта 20 17 г. проведена проверка инспектором отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Анисимовой А.С. помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48 комбинированного вида», расположенных в городе Казань ул. Академика Глушко, 11а.

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48» Бакировой Дилей Иршатовной

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1	Обеспечить на дверях помещений складского и производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНИП 21-01-97* п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	1.12.2017	
2	Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях подвала	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.5.1 и п.38 Таблица А 3 СП 5.13130.2009	1.12.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор отделения НД по Советскому району г. Казани

«Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан Анисимова А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«15» марта 20 17 г.

  
(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)  
«15» марта 20 17 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)