

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 16250041000119713298
Дата «24» октября 2025 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.12.2025г. № 37/23975

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а
(место выдачи предписания)

Мною, Ганиевой Лилией Наилевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) на основании уведомления о проведении

обязательного профилактического визита от «24» октября 2025г. №37/23975 (ПМ 16250041000119713298) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г. Казани по адресу: 420100, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 11а (юридический/ фактический адрес) ИНН 1660160027, ОГРН 1111690085132

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
 - нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
 - нарушения законодательства о техническом регулировании.
- (нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г. Казани по адресу: 420100, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 11а (юридический/ фактический адрес) ИНН 1660160027, ОГРН 1111690085132

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых мероприятий, которые должны быть представлены в качестве подтвержденная	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтвержденная
1	Не соблюдаются требования к отделке потолков вследствие течи кровли, а именно: на потолке музыкального зала и кабинета психолога имеются следы потеков, местами отслоилась и потрескалась краска.	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20)	Провести ремонт потолков музыкального зала и кабинета психолога с устранением дефектов отделки и следов протеканий, материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	-	Фотоматериалы
2	Дверной проем склада сыпучих продуктов в местах соединения со стеной загерметизирован монтажной пеной, поверхность неровная, бугристая, пористая, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	ч.1 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Провести ремонт дверного проема склада сыпучих продуктов на пищеблоке детского сада с устранением дефектов отделки, материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	-	Фотоматериалы

3	<p>В игровой группы № 1 имеется детская мебель (стулья), имеющая покрытие, не позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по краям стульев отмечаются зазоры, покрытие местами стерто).</p>	<p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.9, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20</p>	<p>В игровой группы № 1 заменить детские стулья с дефектами покрытия.</p>	-	<p>Фотомагериалы</p>
4	<p>Уровень искусственной освещенности в игровых группы № 1 – 227±20,97лк, группы № 3 – 235±21,71лк, группы № 4 – 212±19,58лк, группы № 5 – 270±24,94лк, группы № 6 – 255±23,56лк при норме не менее 400 лк, что подтверждается протоколом инструментального обследования № 2510.4600 от 18.11.2025г., экспертным заключением рег. № 86683 от 24.11.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»</p>	<p>п.1 ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V п.144 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>Обеспечить соответствие уровней искусственного освещения в игровых групп №№ 1, 3, 4, 5, 6 гигиеническим нормативам. Провести повторные инструментальные исследования освещенности и результаты представить в Управление Роспотребнадзора по РТ</p>	-	<p>Протокол инструментального обследования</p>

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований по пунктам №№ 1,2,3,4 провести в срок до «05» декабря 2026г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

по пунктам №№ 1,2,3, 4 провести в срок до «05» декабря 2026г

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного вида» Советского района г. Казани

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Л.Н. Ганиева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» декабря 2025 г.



(подпись)

Д.И. Бакирова

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «_____» _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от «_____» _____ 202__ г.

Предписание вручено: Заведующему МБДОУ «Детский сад № 48» Бакирова Диля Иршатовна «01» декабря 2025 г.

