

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 136/1/76

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №22 «Алсу» г. Альметьевска»

(ИНН 1644062103, ОГРН 1111644004152), Заведующая Тухбатуллина Лилия Фаатовна.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 136 от «30» сентября 2020 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «22» октября 2020 г. по 14 ч. 00 мин. «22» октября 2020 г. проведена плановая с использованием средств дистанционного взаимодействия проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хазиевым Ильнуром Фахразиевичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №22 «Алсу» г. Альметьевска», расположенного по адресу: 423461, республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Рината Галеева, дом 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №22 «Алсу» г. Альметьевска» Тухбатуллиной Лилией Фаатовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Руководитель организации не разработал инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима».	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 2 В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения, пункт 461 (г,д,л) В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	18.10.2021	
2.	В помещениях здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 42 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	18.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному
надзору)



И.Ф. Хазиев

(подпись)

«22» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – Детский сад №22 «Алсу» г. Альметьевска» Тухбатуллина

Л.Ф.
(подпись)

«22» октября 2020 г.



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.