



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному
району

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, 423450
Телефон: 26-70-11, 26-70-20 код (8553)
E-mail: ondalmet@yandex.ru

Заведующей
МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 22 «Алсу» города
Альметьевска»
Л.Ф. Тухбатуллиной

22.10.2020 г. № 608-2-17-5
На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«22» октября 20 20 г.

г. Альметьевск
(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старший лейтенант внутренней службы Хазиев Ильнур Фахразиевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрен протокол № 0314-2020-133 от «22» октября 20 20 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо (гражданина (ку)) Тухбатуллину Лилию Фаатовну
(полное наименование юридического лица)

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу:

юридический адрес или

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д 144, кв. 57
адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«22» октября 20 20 г. в 14 часов 00 минут

в МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №22 «Алсу» г. Альметьевска»

проведено плановое с использованием средств дистанционного

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

взаимодействия мероприятие по надзору, в ходе проверки выявлено нарушение норм пожарной безопасности, в отношении Тухбатуллиной Л.Ф. вынесен протокол об административном правонарушении, предусмотренный

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;
тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая отношение к делу;

частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

В ходе проведения плановой с использованием средств дистанционного взаимодействия проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности

1. Руководитель организации не разработал инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима». Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.2,461 (г,д,л).
2. В помещениях здания допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.42 (в).

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность


ст.20.4 части 1 КоАП РФ
указываются номера статей и

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:


1. Разработать комплекс мер по устранению вышеперечисленных нарушений.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
2. План устранения нарушений предоставить в ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

И.Ф. Хазиев
(расшифровка подписи)

Представление получил:


дата, должность, подпись

Л.Ф. Тухбатуллина
ФИО

Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)