

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности Главного управления
 МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
 Отделение надзорной деятельности по Балтасинскому муниципальному району РТ
 ул. К. Маркса – 6, п.г.т. Балтаси, Республика Татарстан 422250
 (84368) 2 – 42 – 01, телефон доверия 2 – 58 -01
 (наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа
 государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 159/1/117

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средне - Кушкетская средняя общеобразовательная школа»

Законному представителю юридического лица Никитину В.В.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Балтасинского муниципального района по пожарному надзору N 159 от 28 ноября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 00 мин. "12" декабря 2014 г. по 16 ч 00 мин. "18" декабря 2014 г. проведена проверка заместителем начальника межрайонного отдела надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ майором внутренней службы Ахатовым Радифом Рифатовичом, старшим инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Насибуллиним Рушаном Рафисовичом по адресу: Балтасинский муниципальный район, с. Средний Кушкет ул. Центральная д.2/1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с **Никитиным В.В.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	пункта (абзац пункта) и наименование правового документа по	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

	конкретного места выявленного нарушения	безопасности, требования которого(-ых) нарушены	пожарной безопасности и	выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Средне Кушкетская СОШ не обеспечено системой извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала.</p>	<p>В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противоподымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.</p> <p>Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.</p> <p>При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.</p> <p>На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.</p> <p>При этом должны</p>	До 15.01.2015 г	

		<p>обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др. (Свод правил СП 5.13130.2009 п 14.4(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274). В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, сеть телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приёма телевидения и радиовещания, сеть проводного вещания.</p> <p>При технико-экономическом обосновании, а также в соответствии с заданием на проектирование комплексы зданий, отдельные здания или помещения оборудуются электрочасовыми установками, системой охранной сигнализации, системами информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другими видами устройств.</p> <p>Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130.</p> <p>Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. Строительные нормы и правила в РФ СНиП 31-06-2009 п. 3.16.</p>		
2	<p>В здании Средне – Кушкетской СОШ автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты</p>	До 15.01.2015 г	

		<p>объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в РФ п. 61, НПБ 110-03 табл.1 п.7.2.)</p>		
3	<p>В здании Средне-Кушкетской СОШ между помещениями школы и детского сада не установлена дверь с пределом огнестойкости не ниже EI 45(противопожарная, сертифицированная дверь).</p>	<p>5.1.3. Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1, при размещении в зданиях иного класса функциональной пожарной опасности, должны выделяться в самостоятельные пожарные отсеки, к которым предъявляются требования исходя из их класса функциональной опасности.</p> <p>5.1.6 Объекты защиты жилого и общественного назначения различного класса функциональной пожарной опасности следует отделять друг от друга противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего раздела.</p> <p>5.1.7 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Утеплитель в покрытии должен быть негорючим.</p>	До 15.01.2015 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНД по Балтасинскому и Кукморскому МР Ахатов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"18" 12 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
"18" 12 2014 г.



(подпись)

М.Л.П. <*>

(подпись) Ахатов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы)