

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по РТ
Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Ново-Савиновский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 3/1/12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 208
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ" НОВО-САВИНОВСКОГО
РАЙОНА Г. КАЗАНИ; ИНН 1657112087;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емекеева Р.В. № 03 от 14 января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. «24» января 2020 г.; с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «20» января 2020г.; проведена плановая проверка по контролю соблюдения норм и требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ лейтенантом внутренней службы Муртазиным Фанисом Фидаэлевичем детского сада № 208 комбинированного вида, расположенного по адресу: 420124, РТ, г. Казань, ул. Абсалямова 18А, совместно с заведующей детского сада № 208 комбинированного вида Зиганшиной Л.В.;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Часть подвальных помещений и часть татарского кабинета не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 54ФЗ-123 от 22.07.2008 г., СП 5.13130.2009 Приложение А(обязательное)п. А4	18.01.2021г.	

2.	<p>ции</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно в подвальном этаже складские помещения не выгорожены противопожарной дверью от помещений другого класса функционального назначения</p>	<p>ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., СНиП 21-01-97* п. 7.4, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6</p>	<p>18.01.2021г.</p>	
----	---	--	---------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Казани
по пожарному надзору
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
 лейтенант внутренней службы



Муртазин Ф.Ф.

«30» января 2020г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий Златанова СВ
 (подпись) _____ :
 (должность, фамилия, инициалы)

«30» января 2020г.