

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«16» декабря 2024 г., 16240061000216696422
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Арскому и Атнинскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Татарстан, р-н Арский, г Арск, ул Комарова дом 50, тел. 88436633599, e-mail: ond.arsk@mail.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 16 » декабря 2024 г. № 2412/316-16/126/ПРП**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4 ГОРОДА АРСК" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, адрес юридического лица: 422000, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), АРСКИЙ, АРСК, УЛ Г.БАШИРОВА, Д. 12 ИНН 1609012445

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В ходе профилактического визита на объекте МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4 города Арск», по адресу: РТ, Арский район, г. Арск, ул. Г.Баширова, д. 12, было установлено, что в здании детского сада эксплуатируется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствует информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации этих систем

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4
Обязательное требование
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

На объекте МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4 города Арск», по адресу: РТ, Арский район, г. Арск, ул. Г.Баширова, д. 12 заменить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской



10B381BB848FCE9AEE151BA8A8654916
Владелец: Гильмуллин Раиль Гумарович
Действителен с 28.11.2023 по 20.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

ПОДПИСЬ _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

10.12.2024