

Старшему инспектору отдела НД и ПР
по Нижнекамскому муниципальному
району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
майору внутренней службы
Гарифуллину Р.Х.

Отчет

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Айгуль» п.г.т Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
**об исполнении предписаний об устранении нарушений требований
пожарной безопасности**

В результате мероприятий по контролю проведенного по распоряжению главного государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору № 335-2019-12 от 24 января 2019 года. ФЗ № 123 от 22.07.2002г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ)» Предписания № 12-2-5-28 от 24.01.2019г.

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Проведенная работа (по каждому виду нарушения)	Отметка о выполнении
1	Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированных на объекте, чем нарушено требование п.61 Правил противопожарного режима в РФ	Исполнительную документацию по пожарной безопасности предоставили	Выполнено
2	В помещении уличного склада (овощехранилище), где храниться мебель, не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, чем нарушено требование таб.А.3 приложения А свода правил СП 5.13130.2009;3.	на складе (овощехранилище) установлена пожарная сигнализация. Предоставлен Акт проверки работоспособности смонтированной системы противопожарной защиты от 10 июня 2019г.	Выполнено

3	В помещении музыкального зала на пол настлан линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности, чем нарушено требование табл.29 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	В работе.	Служебное письмо Начальнику Управления дошкольного образования Андриановой С.А. «О выделении дополнительных лимитов»
---	---	-----------	--

Заведующий МБДОУ № 5



Агаф

Д.Ш. Гареева