



№ 9

от 23 октября 2020

Начальнику МОНД и ПР по  
Балтасинскому и Кукморскому муниципальным  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Яппарову Н.Г.

### Отчет

Об устранении нарушений предписания №8/1/11 от 14.02.2020г Межрайонного отдела НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В соответствии с распоряжением Межрайонного отдела НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 31 января 2020г. № 8 в отношении МБОУ «Бурбаш-Сардыганская начальная школа-детский сад» в период с 10 февраля по 10 марта проведена плановая выездная проверка. По результатам проведения плановой выездной проверки выдано предписание от 14.02.2020 №8/1/11 со сроком исполнения отчета до 20 мая и 20 ноября 2020 года. МБОУ «Бурбаш-Сардыганская начальная школа-детский сад» проведены следующие мероприятия по исполнению предписания

№	Пункт предписания	Проведенные мероприятия	Подтверждающие документы
1	<b>Обеспечить:</b>		
1	Нет указателя с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного гидранта до 20.05.20	Указатель прикреплен	Фото 133219
2	Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки здания детского сада не оштукатурены, не имеют огнезащиту, обеспечивающую класс пожарной опасности защищаемых конструкций не ниже КО(15) До 20.11.20	Огнезащитная обработка проведена	Акт от 15.09.2020
3	В зданиях детского сада и начальной школы при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов. Высота эвакуационных выходов менее 1,9 метров	Приобретены противопожарные двери	Сертификат соответствия

Директор



Г.Ш.Шарипова