

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
**«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА**

**«ВИТЯЗЬ»**  
423822, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны  
пр. Набережночелнинский 23,  
тел/факс 44-10-27,  
e-mail vityaz\_sport@mail.ru



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘ'ӘРЕНЕҢ  
**«ВИТЯЗЬ»**  
**БАЛАЛАР-ЯШУСМЕРЛЕР  
СПОРТ МӘКТӘБЕ»**  
БАЛАЛАРГА ӨСТӘМӨ БЕЛЕМ  
БИРУ МУНИЦИПАЛЬ ВТОНОМИЯЛЕ  
МӘГАРИФ УЧРЕИНИЕСЕ  
423822, Татарстан Республикасы,  
Яр Чаллы шә'әре,  
Яр Чаллы проспекты 23,  
тел/факс 44-10-27,  
e-mail vityaz\_sport@mail.ru

№ 142


«07» 07 2015г.

И.о. начальника Челнинского  
территориального отдела  
Приволжского управления  
Федеральной службы по  
экологическому, техническому  
и атомному надзору  
Кустовской И.И.

Информация

По Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеской спортивной школе «Витязь» о выполнении предписания № 43-21-134-140-092 от 24 апреля 2015 г. государственных инспекторов Челнинского территориального отдела Приволжского управления Идрисовой Р.Р., Валиевой В.М.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием места обнаружения и статей нормативного документа, требования которого нарушены.	Принятые меры и сроки устраненных нарушений
Соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности		
1	Инженер по охране труда и технике безопасности МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» Кириллова Г.В. в обязанности, которой входит контроль за электроустановками, не прошла проверку знаний в органах Ростехнадзора.	Выполнено
2.	Отсутствует журнал, в котором делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и проверках средств учета электрической энергии.	Выполнено
3	Не проводится своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты электроустановок и электрооборудования МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» (отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования в специальном ремонтном журнале, отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок на 2015 год.).	Выполнено
4	Не отражены на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации.	Выполнено



5.	Не в полном объеме проведены испытания и измерения электрооборудования, электроустановок, не проведена проверка действия автоматических выключателей.	Выполнено
6.	Помещение электрощитовой спортивного комплекса «Витязь» не имеет естественную вентиляцию.	Выполнено
7	Инженер по охране труда и технике безопасности МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» Кириллова Г.В. в обязанности, которой входит контроль за безопасной эксплуатацией тепловых электроустановок, не прошла проверку знаний в органах Ростехнадзора.	Выполнено
8	В организации допущен к обслуживанию действующих тепловых электроустановок персонал, не прошедший очередную проверку знаний норм и правил работы в тепловых электроустановках.	Выполнено
9.,	Выполненная в тепловых пунктах на шкале установленных манометров красная черта, указывающая величину разрешенного давления не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок».	Выполнено
10	Система приточно-вытяжной вентиляции в кол-ве 4 шт. не прошли испытания , определяющие эффективность работы установки.	Выполнено
11	Не назначено из числа работников ДЮСШ «Витязь» лицо ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	Выполнено
12	Не ведется учет тепловых электроустановок в журнале установленной формы согласно приложения № 1 «Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок».	Выполнено
13	Не проводятся смотровой комиссией обязательные осенне-весенние осмотры зданий и сооружений (в здании спортивного зала протекает крыша).	Выполнено (ведутся ремонтные работы, согласно графика)
14	Не проводятся инструктажи с работниками МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» по контролю за расходом энергоносителей (тепловой энергии, электроэнергии, холодной воды).	Выполнено
15	В тепловом пункте здания бассейна на задвижках и трубопроводах имеются участки покрытые коррозией и участки теплопроводов с нарушением тепловой изоляцией.	Выполнено

Директор



Р.Д. Гирфанов