



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-134-140-092

Законному представителю
МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь»
директору
Гирфанову Рашиду Димовичу

423822, РТ, г. Набережные Челны,
пр. Набережночелнинский, 23.
(адрес организации)

«24» апреля 2015 г.

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Кустовская И.И., государственные инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Идрисова Р.Р., Валиева В.М.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 24 апреля 2015 года № 43-21-134-140-092, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» ОГРН 1031616010645, ИНН 1650090170, юридический адрес: 423822, РТ, г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, 23.

в присутствии директора МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» Гирфанова Рашида Димовича

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
<u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u>		
1.	Инженер по охране труда и техники безопасности МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» Кириллова Галина Викторовна, в обязанности которой входит контроль за электроустановками, не прошла проверку знаний в органах Ростехнадзора. Нарушение пунктов 1.4.20, 1.4.28. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	06.06.2015г.

2. 4.	Отсутствует журнал, в котором делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии. Нарушение пунктов 1.2.2, 2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	06.06.2015
3. 6.	Не проводится своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты электроустановок и электрооборудования МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» (отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования в специальном ремонтном журнале, отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок на 2015г.). Нарушение пунктов 1.2.2, 1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	06.06.2015
4. 7.	Не отражены на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения, все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации. Нарушение 1.8.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	06.06.2015
5. 8.	Не в полном объеме проведены испытания и измерения электрооборудования, электроустановок, не проведена проверка действия автоматических выключателей. Нарушение пункта 1.2.2., 3.6.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	25.07.2015
6.	Помещение электрощитовой спорткомплекса «Витязь» не имеет естественную вентиляцию. Нарушение пункта 7.1.30. Правил устройства электроустановок» 7-е издание, утвержденное Минэнерго РФ от 06.10.1999г.	06.06.2015
7. 9.	Инженер по охране труда и техники безопасности МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» Кириллова Галина Викторовна, в обязанности которой входит контроль за безопасной эксплуатацией тепловых энергоустановок, не прошла проверку знаний в органах Ростехнадзора. Нарушение пунктов п.2.3.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 1151	10.07.2015
8.	В организации допущен к обслуживанию действующих тепловых энергоустановок персонал, не прошедший очередную проверку знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках – слесари сантехники Субханов Б.Ф., Комлев А.И. Мансуров М.М. Вильданов Х.М. Галиев М.М. и Габдуллин Т.А. так как ранее проведенная проверка знаний 01.04 14 г. не действительна, потому что у одного члена комиссии из трех, Журомская О.М. отсутствует проверка знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках по МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь». Нарушение п.п.2.3.8.4, 2.3.15, 2.3.36 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 1151	10.07.2015
9.	Выполненная в тепловых пунктах на шкале установленных манометров красная черта, указывающая величину разрешенного давления не соответствует «Правилам технической	10.07.2015

	эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п. 9.19 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 1151 Фото № 2	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции в количестве 4 шт. не прошли испытания, определяющие эффективность работы установки. Нарушение п. 9.4.14 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 1151	10.07.2015
11.	Не назначено из числа работников муниципального учреждения лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Нарушение ст.24, п.5 ФЗ -261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»	10.07.2015
12.	Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению № 1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п.1.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	10.07.2015 10.07.2015
13.	Не проводятся смотровой комиссией обязательные осенне-весенние осмотры зданий и сооружений (в здание спортивного зала протекает крыша). Приложено фото. Нарушение п. 3.3.4 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03, ст. 11, п.2. Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» Фото № 1	10.07.2015
14.	Не проводятся инструктажи с работниками предприятия по контролю за расходом энергоносителей (тепловой энергии, электроэнергии, холодной воды). Нарушение требований ст.4 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	10.07.2015
15.	В тепловом пункте здания бассейна на задвижках и трубопроводах имеются участки покрытые коррозией и участки теплопроводов с нарушенной тепловой изоляцией. Приложено фото. Нарушение п. 6.1.30, п. 9.1.39 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03 Фото № 3	10.07.2015 10.07.2015

За допущенные нарушения оформлен протокол в отношении должностного лица инженера по охране труда и техники безопасности МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» Кирилловой Галины Викторовны по ст. 9.11. КоАП РФ.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89 **не позднее 06.06.2015 и 10.07.2015.**

10.07.2015

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Рос-

сиейской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание: _____

И.о. начальника

(должность, подпись, Ф.И.О.)

И.И. Кустовская

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Р.Р. Идрисова

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

В.М. Валиева

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Директор МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь»

Гирфанову Рашиду Димовичу

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи
