



Главному Государственному санитарному  
врачу по городу Набережные Челны,  
Актанышскому, Муслумовскому,  
Менделеевскому и Тукаевскому районов  
Бариеву И.Г.

В ответ на предписание №498/24-п/в доводим до Вашего сведения информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании:

1. Ремонт не произведен, в связи с отсутствием финансирования. На данный момент составляется сметы на капитальный ремонт здания, который ожидается в 2018года. Здание введено в эксплуатацию с 1980 года.
2. Бюджетом выделено на устранение ремонт гидроизоляции пола душевых большого бассейна. Состоялись два аукциона, с нулевым протоколом. На данный момент МАУЦПО МУГ пересматриваются сметы для проведения третьего аукциона на ремонт гидроизоляции пола.
3. 10 июля 2017года проведен ремонт - ревизия ультрафиолетовой установки «ЛИТ» для обеззараживания воды в большой ванне. Заменены: 2 стартера, 3 лампы – ДБ-75-2. Акт прилагается.
4. Провели замену неисправных перегоревших ламп в зале акробатики. Контрольные замеры будут проведены до 10 октября 2017г.
5. Расписание учебно-тренировочных занятий отделения дзюдо приведены в соответствие, начало занятий с 8.00. Расписание прилагается.
6. С 03 марта 2017года составлено расписание занятий в бассейне с учетом допустимой нагрузки в единицу времени согласно п.п.3.2 СанПиН 1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». План комплектования прилагается.
7. В раздевальных помещениях заменены стулья с мягким покрытием на металлические стулья, деревянные скамейки.
8. При подготовке к новому учебному году в летней период проведен ремонт матов, покраска скамеек.
9. В связи с отсутствием лимитов на данную статью расходов 2017 году приобретение сушек для волос (фенов) будет произведено в 1 квартале 2018года.
10. С 20 марта 2017года перешли с хлорной извести на таблетки «ФлориХлор» приготовление дезинфицирующего раствора производится согласно инструкции завода изготовителя. Инструкция прилагается.
11. Обеспечен полный охват вакцинацией работников учреждения от гриппа в соответствии с национальным профилактических прививок. Издан приказ по учреждению, копия прилагается.
12. 6 марта 2017 года на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг.
13. Заключен договор №106 от 08.09.17 с ООО «Промобслуживание С» на утилизацию баллонов с жидким хлором. Отправка баллонов для утилизации в г. Волгоград будет произведена до 01.11.2017года.

Директор МАУДО «СДЮСШОР  
«Олимпийский»

