



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-137-139-184

Законному представителю
юридического лица
МАОУ ДОД «ДЮСШ
«Комсомолец»
Директору
Я.И.Хаертдинову

«07» июля 2016 г.

423815, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Шиш-
кинский, дом 5.

(адрес организации)

Государственные инспектора Челнинского территориального отдела Приволжского
управления Ростехнадзора Ким Т.Н., Рогожина Л.З.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 07 июля 2016 года № 43-21-137-139-184, составленного
по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Комсомолец» (МАОУ ДОД
г. Наб. Челны «ДЮСШ «Комсомолец») ОГРН 1021602018525, ИНН 1650095788, юриди-
ческий адрес: 423815, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Шишкинский, 5.

в присутствии директора МАОУ ДОД «ДЮСШ «Комсомолец» Хаертдинова Я.И

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный пра- вовой акт, нормативный технический документ, требование которо- го нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые ме- ры (в случае необхо- димости) по устране- нию выявленного нарушения
<u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u>		
1.	Не проводятся 1 раз в 2 года технические освидетельство- вания с целью оценки эффективности работы и соответствие паспортным и проектным данным систем приточно- вытяжной вентиляции. Фото 1. Нарушение пункта 1 статьи 11 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повыше-	Устранить до 30.10.2016

	нии энергоэффективности», пункта 9.4.14. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	
2.	По учреждению не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. Нарушение п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	Устранить до 30.10.2016
3.	Не проводятся планово-предупредительные ремонты электрооборудования MAOY ДОД «ДЮСШ «Комсомолец» (отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования в специальном ремонтном журнале). Отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок на 2016г. Нарушение п.1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	Устранить до 30.09.2016
4.	Отсутствует исполнительная документация со всеми последующими изменениями по электроснабжению MAOY ДОД «ДЮСШ «Комсомолец». Нарушение п.1.8.1, 1.8.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	Устранить до 30.10.2016
5.	Не проведены необходимые измерения и испытания электрооборудования и электропроводки цепей учета электроэнергии MAOY ДОД «ДЮСШ «Комсомолец». Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г., п.п. 2.7.13; 2.7.16; 2.12.17; 3.6.1; п.26.1, 28.5, 28.4, 28.5, 28.6, 28.11. прилож. №3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, п.1.8.37. п.3 Правил устройства электроустановок, 7-е издание.	Устранить до 30.10.2016


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации энергоустановок в срок до **30.09.2016 2016 года.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор


(должность, подпись, Ф.И.О.)



Т.Н.Ким

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Л.З.Рогожина

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Директор

MAOY ДОД г. Наб. Челны «ДЮСШ «Комсомолец»

Я.И Хаердинов

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)