

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах.**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Засорина, д. 24. Тел. (84731) 5-64-41, факс (84731) 5-76-30
ИНН/КПП 1660077474/164802001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.511090

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам.руководителя ИЛЦ

Дата внесения в реестр: 18 сентября 2013г

(подпись) Гасилин В.В./Сабитова О.В.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 21816 от 03.10.2016**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода из в/к административного помещения (холодная)*

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

Код пробы (образца) 21816.0.2.1.16

Наименование и юридический адрес заказчика

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа борьбы ЗМР РТ"*

422540, Республика Татарстан, Зеленодольский, Зеленодольск, Карла Маркса, 57А

Основание для отбора: договор

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа борьбы ЗМР РТ"*

422540, Республика Татарстан, Зеленодольский, Зеленодольск, Карла Маркса, 57А

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12; ГОСТ 56237-14

Количество (объем) для исследований

Дата и время отбора пробы (образца) 28.09.2016 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 28.09.2016 11 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы *Помощник врача по гигиене детей и подростков
Хайруллина Р.З.*

Сопроводительный документ *Акт отбора проб*

Условия транспортировки *автотранспорт*

Условия хранения *изотермическая сумка-холодильник*

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.*

*Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения"*

Дополнительные сведения

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 21816 от 03.10.2016

Стр.1.из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О.ИО заведующего БЛ				Подпись	
Машко И.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола:

Соловьева Д.Ф. инженер
(Ф.И.О) (подпись) (должность)

Выводы:

проба воды по исследованным нормируемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Сабитова О.В. врач по общей гигиене
(Ф.И.О) (подпись) (должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
Всего страниц 2: стр. 2 из 2