

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)/
Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а
423458, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Грибоедова, д.10

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015
уникальный номер № RA.RU.710067**



А.З. Тухватуллин
инициалы, фамилия
2023г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре «14» февраля 2023 г. под № 14841


подпись регистратора

заказчик: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, ОГВ, ОМСУ

юридический адрес заказчика: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. М. Джалиля, д. 9

ОГРН заказчика: 1021601632876 **ИНН заказчика:** 1644022693

основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (выбрать нужное):

договор от 19.12.2022 № 3/012991/345 с Альметьевским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

указать задание/поручение/предписание/определение кем вынесено, дата, номер

регистрационный входящий № 750-Вх от 06.02.2023г.

номер и дата регистрации заявления в Альметьевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых

указать предмет экспертизы, при необходимости указать наименование и местонахождение объекта

наименование объекта, где проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

юридический адрес объекта: 423450, Республика Татарстан, муниципальный район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, д. 9

фактический адрес объекта: 423450, Республика Татарстан, муниципальный район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, д. 9

экспертное заключение

сведения о специалисте врач по общей гигиене Альметьевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Гимадиева Айгуль Гусмановна

должность(и) и Ф.И.О. специалиста(ов) ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиала

Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста, по специальности «Общая гигиена», уникальный номер реестровой записи 2022.3133225, действителен до 21.06.2027.

реквизиты документов об образовании/ сертификата специалиста/ свидетельства об аттестации

дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 10.02.2023

на основании (перечислить рассмотренные документы):

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: ОГРН 1201601632876 ИНН 1644022693;
- договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» АМР РТ № 16/11/2022-7 от 28.11.2022г. с кадастровым номером 16:45:010119:2673 по адресу: РТ, АМР, г. Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, д. 9.;
- договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЭСБП -044094 от 01.01.2023 с ООО «Гринта» г. Набережные Челны;
- договора № 244 от 26.12.2022 на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями с ООО «Профилактика» г. Альметьевск;
- договора на оказание услуг от 19.12.2022 № 3/012991/345 с Альметьевским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»;
- протоколов испытаний освещенности, микроклимата № 55.23.А, № 56.23.А от 23.01.2023г., выполненных ИЛЦ Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС RU.0001.510855, зарегистрирован в едином реестре 15.10.2015).

В ходе которого установлено: МБОУ ДО «ДХШ №1»

осуществляет/планирует осуществлять образовательную деятельность: по дополнительному образованию детей и взрослых

Проектная мощность школы рассчитана на 450 обучающихся одновременно, на момент обследования принято 1161 обучающихся с учетом обучения в несколько смен.

Организация образовательной деятельности по образовательным программам основана с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Запланировано обучение по дополнительным образовательным программам обучающихся по следующим направлениям: художественно-эстетическое (занятия по рисованию, живописи, декоративно-прикладному искусству, компьютерному дизайну, скульптуре).

Занятия по дополнительному образованию проводятся по соответствующему графику режима работы, количество и последовательность занятий определяются расписанием. Форма обучения очная: дневная и вечерняя. Обучение предусматривается в группах до 20 человек. Питание обучающихся в учреждении не предусмотрено.

Лицензия (№ и вид деятельности): лицензия на дополнительную образовательную деятельность по данному адресу оформляется впервые

Санитарно-эпидемиологическое заключение: по данному адресу оформляется впервые

Персонал объекта:

- численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: на момент обследования по заявленным видам деятельности штат состоит из 36 человек, из них: директор школы и 2 заместителя директора, 17 преподавателей, 13 человек технического персонала, библиотекарь, специалист по охране труда и секретарь.

Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической аттестации: медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра и

гигиенического обучения представлены. Периодический медицинский осмотр и гигиеническая аттестация сотрудников пройдена в полном объеме.

Участок объекта:

- *площадь земельного участка:* застроенная 669,7 кв.м.

- *наличие и размеры санитарно - защитной зоны:* согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» санитарно-защитная зона не требуется, не нормируется.

- *расположение по отношению к жилой застройке:* МБОУ ДО «ДХШ №1» расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий. В границах СЗЗ предприятий и иных объектов не располагается.

- *благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.п.):* прилегающая к зданию территория благоустроена, заасфальтирована. Участок зонирован, озеленен, имеет наружное электрическое освещение. Территория содержится в удовлетворительном состоянии, скопления твердых бытовых отходов не обнаружено. На территории учреждения имеется выделенное место под оборудованную контейнерную площадку с твердым покрытием с контейнером с закрывающейся крышкой для сбора отходов производства и потребления. Подъездной путь имеется.

Здание: здание четырехэтажное кирпичное, отдельно стоящее 1969 года постройки. Реконструкция здания произведена в 2022 году. Состояние здания удовлетворительное. Представлен договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» АМР РТ № 16/11/2022-7 от 28.11.2022г. с кадастровым номером 16:45:010119:2673 по адресу: РТ, АМР, г. Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, д. 9.

Для детей в здание школы оборудованы входы/выходы: 1 центральный, 1 эвакуационный. Входы оборудованы тамбуром с воздушно-тепловой завесой и пандусом. В здании имеется пассажирский лифт, на момент обследования велись пуско-наладочные работы.

Для осуществления заявленного вида образовательной деятельности используются помещения общей площадью 1884,4 кв.м.

Санитарно - техническое состояние здания: санитарно-техническое состояние здания и помещений удовлетворительное. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения помещений обеспечивают оптимальные санитарно-гигиенические условия для оказания образовательной деятельности.

- **наличие естественного освещения:** имеется, через световые проемы во всех помещениях с постоянным пребыванием людей.

- **тип искусственного освещения:** верхнее, точечное, светильники установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам над ученическими столами. Для дополнительного освещения используются светильники с равномерным рассеивателем света. Используются светодиодные лампы. Все лампы в исправном состоянии.

- **уровень искусственного освещения:** согласно представленному протоколу испытаний № 55.23.А от 23.01.2023г., выполненного ИЛЦ Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС RU.0001.510855, зарегистрирован в едином реестре 15.10.2015), уровни освещенности соответствуют требованиям главы V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- **система отопления:** центральная

- **микроклимат:** согласно представленному протоколу испытаний № 56.23.А от 23.01.2023г., выполненного ИЛЦ Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС

экспертное заключение

RU.0001.510855, зарегистрирован в едином реестре 15.10.2015), параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) соответствуют требованиям главы V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- **холодное водоснабжение:** централизованное. Умывальные раковины с подводкой холодной воды, оборудованные смесителями, установлены во всех учебных кабинетах, санитарных узлах и комнатах уборочного инвентаря. В местах установки санитарно-технических приборов стены отделаны влагостойким материалом.

- **горячее водоснабжение:** централизованное отсутствует. Имеется водонагреватель с разводящей сетью, установленный в техническом помещении на 1 этаже. Горячая вода подведена в учебные классы с мастерскими, санитарные узлы и комнаты уборочного инвентаря.

- **вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность):** удаление воздуха из помещений проводится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через фрамуги. Удаление воздуха из санузлов предусмотрено через самостоятельные вытяжные каналы, изолированные от вентканалов других помещений учреждения. Режим проветривания соблюдается. В местах установки муфельных печей при мастерских кабинетах имеются вытяжные зонты. Представлен акт индивидуального испытания вентиляционного оборудования от 27.05.2022, выполненный ООО «СМУ-37».

канализация, отвод производственных сточных вод: хозяйственно-бытовая канализация в городские сети. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

Характеристика помещений:

Административные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Кабинет директора с приемной № 406 – 61,6кв.м. (4 этаж).

Отделка: потолок, стены – водоэмульсионная краска; пол – плитка.

Оснащение: столы, стулья, шкаф для одежды, шкафы для документации.

Методический кабинет № 405 – 44,4кв.м. (4 этаж)

Учительская № 403 – 18,7кв.м.

Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе № 405 – 18,7кв.м.

Кабинет заместителя директора по хозяйственной части – 28,7 кв.м.

Отделка кабинетов: потолок, стены – водоэмульсионная краска; пол – плитка.

Оснащение: столы, стулья, шкафы для документации и одежды, раковина для мытья рук.

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

4 этаж

Кабинет истории ИЗО № 416 – 44,3 кв.м. на 20 посадочных мест.

Оснащение: рабочий стол преподавателя, стул преподавателя, учебные столы и стулья, шкафы для учебного пособия, наглядный материал в соответствии с назначением.

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 414 - 35,5кв.м на 20 посадочных мест с мастерской – 5,5кв.м

Кабинет декоративно-прикладного искусства № 410 – 68,7кв.м. на 20 посадочных мест с мастерской - 8,9кв.м. и лаборантской – 13,5кв.м.

Мастерская оснащена рабочими столами, муфельной печью и раковиной для мытья рук.

Лаборантская оснащена шкафами и стеллажами для хранения наглядного пособия, дидактического материала, рисовальных принадлежностей, изобразительных материалов.

Отделка всех кабинетов единая: потолок, стены – водоэмульсионная краска; пол – плитка.

3этаж

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 317 - 44,6 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 6,6 кв.м

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 314 - 46,6 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 6,8 кв.м

Кабинет ИЗО (живопись) № 311 - 46,6 кв.м на 20 посадочных мест

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 310 - 44,6 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 6,6 кв.м

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 307 - 46,2 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 7,0 кв.м

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 304 - 44,4 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 7,2 кв.м

Библиотека на 20 посадочных мест – 36,0 кв.м.

2 этаж

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 215 - 44,5 кв.м на 20 посадочных мест

Кабинет компьютерной графики № 214 - 60,6 кв.м на 20 посадочных мест

Отделка: потолок, стены – вододисперсионная краска; пол – плитка.

Кабинет оснащен учебными столами с ПЭВМ, столом и стулом учителя, 3D принтерами, шкафами для учебного пособия.

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 211 - 44,1 кв.м на 20 посадочных мест

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 210 – 46,7 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 9,7 кв.м

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 207 – 45,6 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 6,8 кв.м

Кабинет ИЗО (рисование, живопись) № 204 - 44,1 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской преподавателя – 7,2 кв.м.

Помещение хранения натюрмортного методического фонда – 3,0 кв.м, оснащенное шкафами и стеллажами для демонстрационного материала, макетов и муляжей.

1 этаж

Кабинет скульптуры из пластилина, глины № 106 – 59,1 кв.м на 20 посадочных мест с мастерской – 10,3 кв.м и кладовой для хранения глины – 1,2 кв.м.

Отделка кабинета: потолок, стены – вододисперсионная краска; пол – плитка.

Кабинет оснащен ученическими столами и стульями, скульптурными станками, вращающимися турнетками, столом и стулом учителя, раковиной для мытья рук.

Отделка мастерской: пол, стены – плитка, потолок – вододисперсионная краска.

Мастерская оснащена 2 муфельными печами с вытяжными зондами, металлическими рабочими столами, раковиной для мытья рук.

Кабинет ИЗО (теоретических занятий, бесед об искусстве) № 123 – 55,1 кв.м на 20 посадочных мест.

Отделка всех учебных кабинетов единая: потолок, стены – вододисперсионная краска; пол – плитка.

Все учебные кабинеты рассчитаны на 20 посадочных мест и оснащены складывающимися деревянными мольбертами, шкафами-хранилищами для мольбертов, регулируемые стульями учеников, подиумом для постановочного материала, столом и стулом учителя, рисовальными принадлежностями, натурным фондом, подставками для натюрморта, настенными стендами для демонстрации работ учащихся, наглядным пособием, цветными телевизорами для показа учебного материала, раковинами для мытья рук.

Все мольберты регулируются с учетом антропометрических особенностей учеников.

Санитарно - бытовые (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Гардеробная для учащихся - 32,9 кв.м., оборудованная крючками для хранения одежды обучающихся.

Санитарный узел для преподавателей – 1,4 кв.м организован на каждом этаже

Отделка: потолок – пластиковые панели; стены, потолок - кафельная плитка.

Оснащение: унитаз, оборудованный сиденьем, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, жидкое мыло, электросушитель для рук.

экспертное заключение

Санитарный узел для обучающихся (для мальчиков 1 и 3 этажи, для девочек 2 и 4 этажи) – по 11,2 кв.м на каждом этаже.

Отделка: потолок – вододисперсионная краска; стены, пол - кафельная плитка.

Оснащение: по 3 унитаза, по 2 писсуара в сан.узле для мальчиков, по 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, дозаторы с жидким мылом, электросушители для рук.

В санитарных узлах между унитазами имеются перегородки с дверями. Санитарные узлы обеспечены сиденьями для унитазов, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, мылом, мусорными ведрами с педальными крышками.

Санитарный узел для маломобильной группы населения - 2,6 кв.м.

Отделка: потолок – вододисперсионная краска; стены, пол - кафельная плитка.

Оснащение: унитаз, оборудованный сиденьем, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, жидкое мыло, электросушитель для рук.

Хозяйственное помещение (комната уборочного инвентаря) – 3,2-3,7 кв.м. на каждом этаже

Отделка: потолок – вододисперсионная краска; стены, пол – кафельная плитка

Оснащение: раковина для мытья рук, поддон с краном на уровне 1,5м от пола для набора воды, а также мытья, обработки уборочного инвентаря с подводкой холодной и горячей воды, шкаф для хранения промаркированного уборочного инвентаря для кабинетов и дезинфицирующих средств.

Помещение технического персонала – 9,7кв.м.

Дезинфекционный режим: Поверхность стен в помещениях легко обрабатываема, устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность мебели допускает проведение влажной уборки.

Уборка и дезинфекция помещений проводятся в соответствии с графиком.

Места общего пользования (туалеты) ежедневно убирают с использованием моющих и дезинфицирующих средств силами технического персонала.

Уборочный инвентарь для текущих уборок отдельный, промаркирован, хранится на стеллажах в хозяйственном помещении. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Условия для мытья и обеззараживания уборочного инвентаря имеются.

Для дезинфекционных работ персонал использует дезинфицирующее средство «Дез-Хлор». Все имеющиеся дезинфицирующие средства прошли государственную регистрацию, внесены в государственный реестр и разрешены для применения на территории РФ. Используемые дезинфицирующие средства соответствуют спектру их антимикробного действия, сроки годности не нарушены. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке изготовителя в отведенных местах недоступных для детей.

Профилактический режим: представлен договор № 244 от 26.12.2022 на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями с ООО «Профилактика» г. Альметьевск.

Наличие договоров (на вывоз твердых бытовых отходов и др. (дата, N, организация): вывоз отходов производится согласно графика вывоза ТКО по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЭСБП -044094 от 01.01.2023 с ООО «Гринта» г. Набережные Челны.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил: программа производственного контроля разработана и утверждена руководителем учреждения, план – график имеется. Договор оказания услуг от 07.07.2022 № 3/012991/345 на проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля заключен с Альметьевским филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».

При установлении нарушений законодательства РФ указать соответствующее наименование документа, дату принятия, номер, статью, пункт (государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, документов, принятых в соответствии с международными договорами РФ, технических регламентов, др.)

Выводы:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых

на объекте: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

указать предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

по адресу: 423450, Республика Татарстан, муниципальный район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, д. 9

СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(выбрать нужное, указать наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, документов, принятых в соответствии с международными договорами РФ, технических регламентов, др.)

Врач по общей гигиене Альметьевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»



Подпись

А.Г. Гимадиева
инициалы, фамилия

Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста, по специальности «Медико-профилактическое дело», уникальный номер реестровой записи 2022.3133225, действителен до 21.06.2027.