

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Межрайонный отдел надзорной деятельности по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
ул. Ленина – 32, п.г.т. Кукмор, Республика Татарстан 422110
телефон/факс (84364) 2 – 67 – 73, телефон доверия (84364) 2 – 67 – 73
ул. К. Маркса – 6, п.г.т. Балтаси, Республика Татарстан 422250
телефон/факс (84368) 2 – 42 – 01,

Акт № 15/12
по результатам рассмотрения заявления

"11" сентября 2015 г.

п.г.т. Балтаси
(место составления акта)

11 ч. 00 мин.

Заместителем начальника межрайонного ОНД по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ подполковником внутренней службы Ахатовым Раdifом Рифатовичом

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 9 ч. 00 мин. «27» августа по 11 ч 00 мин. "11" сентября 2015 г., проведено обследование документов, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

422250, Республика Татарстан, Балтасинский район, п.г.т. Балтаси ул. Ленина д.52, для получения заключения на соответствие требованиям пожарной безопасности при обследовании совместно с директором Кадыровой М.Н..

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Помещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан расположены в здании районного дома культуры, на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом №БП-092 от 01.06.2013 года. Здание районного дома культуры 2 этажное, 3 степени огнестойкости. Деревянные и металлические конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Система АПС находится в исправном состоянии. Электрооборудование соответствует требуемым нормам пожарной безопасности. Помещения различных классов функциональной опасности

выделены противопожарными преградами, выход на чердак оборудован противопожарным люком. Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в исправном состоянии, пожарные краны оборудованы исправными рукавами и стволами. Для целей наружного противопожарного водоснабжения по ул. Ленина расположены пожарные гидранты, которые находятся в исправном состоянии. Пути эвакуации соответствуют требуемым нормам пожарной безопасности. Первичными средствами пожаротушения укомплектовано в нормативном количестве. Отопление газовое от центральной котельной.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушения не выявлены	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБУ ДО ДШИ "М.Н.Кадырова

Л.Кат

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

"11" сентября 2015г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБУ ДО ДШИ "М.Н.Кадырова

Л.Кат

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Помещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан **соответствуют требуемым нормам пожарной безопасности**

"11" сентября 2015г.

Обследование проводил:

Заместитель начальника МОНА Ахметов РР

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"11" 09 2015г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору