

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД и ПР по Автозаводскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 163/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Исполняющей обязанности директора Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны "Детская
музыкальная школа № 6 имени Салиха Сайдашева" Газизовой Светлане Наиловне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 163 от «26» июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «02» августа 2016 г. по 15 ч. 00
мин. «03» августа 2016 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному
надзору Султановым Данисом Тимергалиевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей города Набережные Челны "Детская музыкальная школа № 6 имени Салиха
Сайдашева", РТ, г. Набережные Челны, б-р Цветочный, д. 21

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Исполняющей обязанности директора Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные
Челны "Детская музыкальная школа № 6 имени Салиха Сайдашева" Газизовой Светланой
Наиловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не предусмотрено автоматическое открывание задвижки с электроприводом от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 11.7* Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. | до 01.08.2017 г. | |
| 2. | Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) для деревянных конструкций | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, | до 01.08.2017 г. | |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|--|
| | сценической коробки актового зала | штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вступчивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. | | |
| 3. | Для отделки пола и стен на путях эвакуации 2-го этажа (общие коридоры) применены горючие материалы (паркет, дерево) | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе | до 01.08.2017 г. | |
| 4. | На эвакуационных выходах из лестничных клеток №№ 1, 2 установлены решетчатые перегородки, ширина дверей которых размером менее 1,2 м | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п.6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел. | до 01.08.2017 г. | |
| 5. | Шкафы пожарных кранов выполнены из горючего материала | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), Шкафы пожарные. технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000 п.4.4 Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм. | до 01.08.2017 г. | |
| 6. | В местах перепада высот кровли более 1 м, не предусмотрены пожарные лестницы | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п. 8.7 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы | до 01.08.2017 г. | |
| 7. | Внутренние двери на путях эвакуации из помещения для приема пищи персонала (второй эвакуационный выход) открываются не по направлению выхода из здания | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п. 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания | до 01.08.2017 г. | |
| 8. | Для отделки стен и покрытия полов помещений малого зрительного зала и большого зрительного | ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) Ст. 134 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за | до 01.08.2017 г. | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------|--|
| | зала применены материалы с показателями пожарной опасности более чем КМ0 и КМ2 | исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к Федеральному закону ФЗ № 123 | | |
| 9. | Для отделки стен на путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода из помещения большого зала применены горючие материалы (листы ДСП) | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе | до 01.08.2017 г. | |
| 10. | В объеме лестничной клетки на путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода из помещения большого зала встроены помещения (кладовые) | Ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п. 6.32 В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. | до 01.08.2017 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Султанов Д.Т.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

(подпись)

«03» августа 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

Исполняющая обязанности директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны "Детская музыкальная школа № 6 имени Салиха Сайдашева" Газизова Светлана Наильовна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«03» августа 20 16 г.