

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

**Предписание № 78/1/63
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сырьинская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района РТ. директору МБОУ «Княбашская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Гришкина Е.А.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г. Яппарова № 78

(наименование органа ГПН)

от "02" сентября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "14" сентября 2020 г. и с 09 ч 00 мин. по 10 ч 00 мин. "25" сентября 2020 г. инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шарафутдиновым Раифом Рафаилевичем проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сырьинская начальная школа-детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенный по адресу: РТ. Балтасинский муниципальный район, д. Сырья, ул. Комсомольская, дом 32.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Сырьинская начальная школа-детский сад» Гришкиной Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- сан- ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении
---------------------------------	---	---	--	--------------------------------

			безопасности	выполнение
1	2	3	4	5
1	Огнестойкость двери столовой и прачечной не обеспечивает предел EI 30	Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. /п. 6.8.19 СП 2.13130.2012/	01.07.2021	
2	По направлению движения к противопожарному гидранту, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения не установлены соответствующие указатели (выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с указанием расстояния до пожарного гидранта	У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника /п. 55 Правил противопожарного режима в РФ; п. 8.6 СП 8.13130.2009/	01.11.2020	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ лейтенант вн. сл. Шарафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«25» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«25» сентября 2020 г.



Директор МБОУ «Сырынская
начальная школа-детский сад»

Гришкина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)