

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району
муниципального образования г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Яшьлек проспект, 9, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, тел. (8552) 54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 48/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Набережные
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Челны «Детская художественная школа №1» в лице законного представителя юридического
лица- директора Потановой Лады Вадимовны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР по МО г Набережные Челны по пожарному надзору № 48 от
(наименование органа ГПН)

«06» марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «14» марта 2018 г. по 16 ч. 00 мин.
«23» марта 2018 г. проведена проверка: Гос. инспектором ОНД и ПР по Автозаводскому
району муниципального образования г. Набережные Челны Кадушкиным В.М., здания и

(должность, звание, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

территории МАУ ДО ДХШ № 1 расположенной по адресу: РТ, г. Набережные Челны

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному

улицы Шамиля Усманова, дом 82 (Новый город 47/09).

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Потановой Ладой Вадимовной, заместителем директора по
АХР Чайко Анной Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационного выхода из здания на улицу выполнена шириной менее 1,2	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СНиП 21-	до 01.02.2019г.	

	метра (ширина составляет 0,9 м. замер произведен рулеткой).	01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)(ред. от 09.12.2010) п. 5.3.13. Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 639)		
2.	В объеме лестничной клетки (с главного фасада) выполнены ступени различной высоты (от 12 см. до 20 см. замеры произведены рулеткой).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	до 01.02.2019г.	
3.	В кабинете №206 горизонтальное и вертикальное расстояние от пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильнико	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СП.5.13130.2009 п.13.3.6. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом	до 01.02.2019г.	

	в, составляет менее 0,5 м.	случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.		
4.	Противопожарные двери не имеют устройство для самозакрывания.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, ст.88 п.8, (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.17 Двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	до 01.02.2019г.	
5.	В коридоре 1-го этажа размещена мебель (диван, стол).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: п.п. «б» - размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	до 01.02.2019г.	
6.	Не составлена и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст.64 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ).	до 01.02.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Кадушкин В.М.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по
пожарному надзору

« 23 » марта 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Законный представитель юридического лица МАУ ДО ДХШ №1
в лице директора Потапова Лада Вадимовна

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » марта 20 18 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.