

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Предписание № 272/1/128
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная
школа № 1" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ – заместителя Главного государственного инспектора Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору Ишелева Максима Николаевича №272 от 21.09.2021 г. КНМ 16210061000200907149, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 14 ч. 00 мин. « 24 » сентября 2021 г. по 14 ч. 00 мин. « 04 » октября 2021 г., лейтенантом внутренней службы Костиной Надеждой Александровной – государственным инспектором Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1651026586, 423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, площадь им. Н.В. Лемаева, д. 12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1651026586, 423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, площадь им. Н.В. Лемаева, д. 12 Назаренко Кристиной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не обеспечено исправное и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (в ПК №1 нет воды),	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме"	01.09.2022 г.	
2.	В помещении актового зала и на путях эвакуации общего коридора 4-го этажа здания на пол настлан материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ст.134, п.6, табл.28, 29 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.


Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Нижнекамского
муниципального района РТ по пожарному надзору –
старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Нижнекамскому
муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
лейтенант внутренней службы
Костина Надежда Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 04 » 10 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

и.о. директора

(должность)

Назаренко К.Ю.

(фамилия, инициалы)

« 4 » октября 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.