

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа
государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 314/1/144

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

директору Прокопьевой Ольге Владимировне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору N 314 от 04.09.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"10" сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

"10" сентября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Шигаповой Лейсан Камилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»
Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нижне-
камск, пл. им.Н.В. Лемаева, дом 12

(наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» Нижнекамского муниципального района
РТ Прокопьевой Ольгой Владимировной; заместителем директора по АХЧ МБУ ДО «Детская музыкальная
школа №1» Нижнекамского муниципального района РТ Галиевой Эльвирой Дамировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наине- зование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого(-ых) нарушены	Срок уstra- нения наруше- ния обязатель- ных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное и своевременное обслуживание	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслужива-	01.09.2020 г.	

	внутреннего противопожарного водопровода (в ПК №1 нет воды)	ние и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. п.55. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"		
2.	В помещении актового зала и на путях эвакуации общего коридора 4-го этажа здания на пол настлан материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ст.134, п.6, табл.28, 29 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.09.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Л.К. Шигапова

по пожарному надзору)



«10» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

Директор МБУ ДО «Детская музыкальная

школа №1» НМР РТ О.В. Прокопьева

(должность, фамилия, инициалы)



«10» сентября 2019 г.