

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 292-91-24, ф. 273-67-54, E-mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
МЧС России по РТ ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан.
423570, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 5, тел. 41-26-35, факс 41-26-45 ogpnmizhnekamsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 62/26 **о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям** **пожарной безопасности**

в период с 09.00 час 20.10.2016 года до 16.00 час 20.10.2016 года проведено обследование документов объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного (-ых) по адресу:

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Бульвар Школьный д.2 «А»

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 165107290.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы-
заместитель главного государственного инспектора
по пожарному надзору Нижнекамского
муниципального района РТ И.И.Шаехов

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора)

ИНН 1660075068



«20» 10 2016 г.

М.П.*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 292-91-24, ф. 273-67-54, E-mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
МЧС России по РТ ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан.

423570, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 5, тел. 41-26-35, факс 41-26-45 ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 62/26 по результатам рассмотрения заявления

« 20 » октября 2016 года

г. Нижнекамск
(город, село, поселок)

16 ч. 00 мин.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Илалов
Айрат Наилевич в период с 09.00 час 20.10.2016 года по 16.00 час 20.10.2016 года проведено об-
следование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и по-
мещениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного(-ых) по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Бульвар Школь-
ный д.2 «А»

при обследовании совместно с директором МБУ ДО «ДМШ №2» НМР РТ Шавловой Натальей
Владимировной

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) представи-
теля заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)
гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположено по адре-
су: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Бульвар Школьный д.2 «А». Юридически заре-
гистрирован по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Бульвар Школьный д.2 «А»

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты),
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа №2» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан занимает часть
третьего этажа здания расположенного по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,
Бульвар Школьный д.2 «А». Здание трехэтажное, II степени огнестойкости, занимаемая площадь
1375 м². Наружные стены выполнены из железобетонных плит; перекрытия - железобетонные
плиты; перегородки – кирпичные. Покрытие кровли – керамзитогравийный утеплитель, цементная
стяжка и 4-х слойный рубероид на битумной мастике. Отопление центральное, водяное. Здание
электрифицировано. Вентиляция- естественная. Наружное противопожарное водоснабжение-
пожарных гидрантов: ПГ-407 расположен на расстоянии 150 м. и ПГ-243 расположен на рас-
стоянии 160 м от здания. Помещения МБУ ДО «ДМШ №2» НМР РТ первичными средствами

пожаротушения укомплектован в достаточном количестве, также оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, система оповещения людей о пожаре 3-го типа с каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов транслирующие эти сигналы.
отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе обследования установлено: на момент проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.		


С Актом обследования ознакомлен:

Законный представитель юридического лица

директор МБУ ДО «ДМШ №2» НМР РТ

Шавлова Наталья Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



Н. Шавлова
 (подпись)

«20» октября 2016 г.


Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Законный представитель юридического лица

директор МБУ ДО «ДМШ №2» НМР РТ

Шавлова Наталья Владимировна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



Н. Шавлова
 (подпись)

«20» октября 2016 г.

Вывод по результатам обследования:

Помещение МБУ ДО «ДМШ №2» НМР РТ соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС

России РТ А.Н. Илалов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



А.Н. Илалов
 (подпись)

«20» 10 2016 г.

М.П.П.