

Муниципальная
бюджетная организация
дополнительного образования
«Детская художественная школа»
Чистопольского
муниципального района
422980, г. Чистополь
ул. Вахитова, д. 32
Тел: 8(84342)5-00-44
E-mail DXSkola@yandex.ru



Балаларны өстәмә укыту
Муниципаль гомуми белем бирү
учреждениесе
«Балалар сәнгать мәктәбе»
Татарстан Республикасы
Муниципаль районы Чистай
422980, г. Чистай шәһәре
Вахитова ур. 32
Тел: 8(84342)5-00-44
E-mail DXSkola@yandex.ru



Старшему инспектору
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Чистопольскому
муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ
И. А. Гатауллин
от директора МБО ДО
«Детская художественная
школа»
С. Ю. Беляевой

**Ответ на представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Директор МБО ДО «Детская художественная школа» Беляева С. Ю. доводит до Вашего сведения, что были устранены некоторые нарушения по требованиям пожарной безопасности согласно «Предписания № 167/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»:

1. Разработан график планово-предупредительных работ по ремонту и замене автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре с учетом технической документации заводов-изготовителей 22.11.2018 года (фото прилагается – Приложение 1).
2. Складское помещение, расположенное в кабинете № 6 и помещение теплового узла оборудовано системой пожарной сигнализации 24.11.2018 года (фото прилагается – Приложение 2).
3. В кабинетах № 6 и № 7 старые светильники без колпаков был заменены на новые светодиодные 26.11.2018 года (фото прилагается – Приложение 3).
4. Ручные пожарные извещатели опущены на высоту 1,5 метра от уровня пола до органа управления (кнопки) 26.11.2018 года (фото прилагается – Приложение 4).
5. Изготовлено и расположено на двери помещения складского назначения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» 28.11.2018 года (фото прилагается – Приложение 5).

Не устранено 2 нарушения, которые планируется устранить в 2019 году:

1. Планируется установка защиты доступа к приемно-контрольному прибору управления автоматической пожарной сигнализации в мае 2019 года.
2. Планируется ограждение по периметру кровли здания художественной школы в августе 2019 года.

Директор



С. Ю. Беляева