



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
БУГУЛЬМИНСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Октябрьская ул., 7а, Бугульма, 423230,  
(8-85594) 6 77 14, e-mail: bug.prok@tatar.ru

13.03.2020 № 02-06-02-2020/154

Директору МБОУ ООШ № 18  
Бугульминского муниципального  
района Республики Татарстан

Мухаметовой В.Г.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности и об образовании

Бугульминской городской прокуратурой проведена проверка деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 18 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, расположенной по адресу: РТ, г. Бугульма, ул. Орджоникидзе, д. 2А с привлечением специалиста Отдела надзорной деятельности по Бугульминскому муниципальному району УНД ГУ МЧС РФ по РТ в части исполнения законодательства о пожарной безопасности, законодательства об образовании.

Так, в нарушение п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 20, 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы № 18 не выполнена замена остекления дверей с обычного стекла на армированное стекло.

Кроме того, проведенной проверкой установлено, что в нарушение норм вышеуказанного законодательства в МБОУ основной общеобразовательной школы № 18:

- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;
- не предусмотрены ограждения на кровле (пристрою) в соответствии с ГОСТ 25772;
- эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от общей лестничной клетки здания;
- на путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 – для покрытий пола общих коридорах, холлах, фойе;

АБ № 009938

- отсутствует второй эвакуационный выход из гардероба.

Таким образом, в результате не исполнения требований указанных норм действующего законодательства, нарушаются права и законные интересы обучающихся во время их пребывания в образовательном учреждении, создаётся угроза жизни и здоровья граждан.


Указанные нарушения стали возможными в результате надлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей хозяйством МБОУ основной общеобразовательной школы № 18 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Абросимовой В.Ф., что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять все предусмотренные действующим законодательством меры для устранения выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
3. О месте и времени рассмотрения представления известить прокурора города.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах письменно сообщить прокурору города в предусмотренный законом месячный срок.

Прокурор города  
советник юстиции



А.А. Кривонос