

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021г. №777

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Размещено 27.09.2021г.,
КНМ 16210061000201051475



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и
Спасскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Нагаева, д. 61, г. Болгар, Спасский район, РТ, 422840,

код 84346 тел. 3-39-02, e-mail: gpn.spassk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 213 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Законному представителю юридического лица директору
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "БОЛГАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Исхаковой Рамиле Хасиятовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ- главного государственного инспектора по пожарному надзору майора внутренней службы Инсапова Радиса Раисовича – № 213 от « 27 » сентября 2021 года в период с « 6 » октября 2021 г. по « 6 » октября 2021 г.

старшим лейтенантом внутренней службы Колесовой Анной Андреевной –

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому МР РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан - государственным инспектором по пожарному надзору

органа государственного пожарного надзора)

проведена Выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Директор МАО ДО "БДШИ" Спасского МР РТ Исхакова Рамиля Хасиятовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	У приборов АПС отсутствуют инструкции о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
2.	Система ПАК «Стрелец-Мониторинг» не исправна	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
3.	В здании школы не проводится своевременная перезарядка огнетушителей и ведение записей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
4.	В здании не во всех местах имеются знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели, огнетушители, пожарный кран	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
5.	В здании возле люка, ведущего в чердачное помещение отсутствует замок и информация о месте размещения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
6.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в полной мере, с нарушениями требований, установленными разделом XVIII настоящих Правил	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
7.	В здании школы не все электролампочки осветительной сети оборудованы защитными плафонами (рассеивателями) предусмотренными заводом изготовителем.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
8.	В здании школы отсутствует электрический фонарик и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
9.	В здании школы в подвале складировются горючие материалы	пп. а) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020	До 01.10.2022 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
		года № 1479).		
10.	В здании школы на втором этаже на линолеум отсутствует информация о показателях пожарной опасности материала.	ст. 134 п. 6 табл. 28 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.10.2022 года	
11.	В школе не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	До 01.10.2022 года	
12.	В школе не проводится проверка покрывала для изоляции очага возгорания	п. 412 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.10.2022 года	
13.	С работниками школы не проводятся противопожарные инструктажи в установленные сроки.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	До 01.10.2022 года	
14.	В школе не проведена перекачка пожарного рукава (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).	До 01.10.2022 года	
15.	В здании школы искусств в концертном зале эвакуационная дверь, ведущая наружу открывается не по пути эвакуации людей при пожаре	пп. д) п.27 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 года «О противопожарном режиме»). п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	До 01.10.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАО ДО "БДШИ" Спасского МР РТ Исхакова
Рамиля Хасиятовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алькеевскому и Спасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан - государственный инспектор по пожарному надзору - старший лейтенант внутренней службы

Колесова Анна Андреевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "ДОЛГАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Исхакова Рамиля Хасиятовна