

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного  
комитета

 Е. А. Сударева

«13»  2019 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «Альметьевский  
профессиональный колледж»

 Г. Р. Бакиева

«13»  2019 г.

**ИНСТРУКЦИЯ №2.1  
по пожарной безопасности**

**1. Общие требования пожарной безопасности.**

1.1 Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.2 Все работники образовательной организации допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей - прохождения обучения по пожарной безопасности.

1.3 Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4 Все работники организации обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.5 Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства организации определяются приказом руководителя образовательной организации.

1.6 Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.**

2.1 Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного, сторожа.

2.2 Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3 Все учебные кабинеты, производственные, служебные, складские вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте.

2.4 Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность эвакуации людей, находящихся в здании.

2.5 В лестничных клетках зданий запрещается устраивать рабочие, складские и

иного рода помещения, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей.

2.6 Под маршами лестничных клеток первого, цокольного этажа допускается размещение только узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

2.7 Не разрешается использовать чердачные помещения в производственных целях или для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.

2.8 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.9 Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой рукавов на новую складку.

2.10 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.11 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.12 На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

2.13 В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.14 По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 2.15. Запрещается самовольно переоборудовать электросети, устраивать временную электропроводку, устанавливать неисправные и нерасчетные предохранители без согласования со службой охраны труда, инженером-электриком.

2.15 Запрещается производить перепланировку производственных и служебных помещений, а также изменять их функциональное назначение без согласования со службой охраны труда, местными органами пожарного надзора и утвержденного техническим директором и при этом не должно допускаться снижение пределов огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей.

2.16 В производственных и административных зданиях предприятия запрещается:  
-устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, мебель, шкафы, сейфы и др. предметы;

-убирать помещения с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-оббивать стены помещений служебных кабинетов, вычислительных центров горючими тканями, не пропитанными огнезащитным составом.

2.16 Курение в производственных, административных и иных помещениях запрещается.

### **3. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок**

3.1 При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-использовать электроприборы и аппараты в условиях не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и др. электроустановочными изделиями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и др. горючими

материалами, а также эксплуатировать со снятыми колпаками (рассеивателями)

-пользоваться электроплитками, электрочайниками и др. электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; -оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

-применять нестандартные, самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты, защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывопожароопасные зоны.

3.2 Для всех производственных и складских помещений должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс по правилам устройства электроустановок, которые подлежат обозначать на дверях помещений.

3.3.Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

3.4.Запрещается устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них изолирован от общих лестничных клеток.

3.5.Запрещается оставлять небуранный промасленный обтирочный материал. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы ящики должны удаляться из помещений.

3.6.Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остекленены.

3.7 Пряжки световых проемов цокольных этажей зданий и сооружений должны регулярно очищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные пряжки и окна.

3.8 Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

3.9 Для предотвращения загорания, в конце работы, ответственный за противопожарное состояние должен обходить все рабочие места (не оставлена ли ветошь, выключено ли оборудование, электронагревательные приборы и т.д.), просматривать пожарные щиты.

#### **4. Требования безопасности во время работы**

4.1 Работники, преподаватели, заведующие кабинетами колледжа несут ответственность за противопожарную безопасность на своем рабочем месте.

4.2.Обязанности работников:

-знать расположение помещений и их планировку;

-знать расположение противопожарных постов, их комплектность и назначение используемого инвентаря;

-уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-соблюдать настоящую инструкцию и другие требования Правил пожарной безопасности, регламентирующие вопросы соблюдения противопожарной безопасности;

-соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

-выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) веществами, др. опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

4.3 Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание обязан:

-позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или 112, принять все меры к спасению людей и ликвидации пожара и возгорания.

