



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**ПРОКУРАТУРА
ЧЕРЕМШАНСКОГО РАЙОНА**

ул. Техническая, 5, с. Черемшан, 423100
(84396) 2-57-70, e-mail: cmm.prok@tatar.ru

Руководителю ГАПОУ
«Нурлатский аграрный техникум»

Камалову И.Ш.

27.05.16 № 576-б

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Черемшанского района Республики Татарстан в филиале государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нурлатский аграрный техникум» (далее – филиал), расположенном по адресу: РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Полевая, д.1, проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены следующие нарушения.

Согласно ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Проверка показала, что в здании филиала имеются многочисленные нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее – Правила).

Так, в здании филиала автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (п. 61 Правил); не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 43 Правил); в помещениях спортивного зала, кабинета №13, а также на первом этаже допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных их конструкцией (п.п. «в» п. 42 Правил); первичные средства пожаротушения и огнетушители не размещены согласно плану эвакуации (п. 480); не обеспечено ис-

правность огнетушителей, а также своевременная перезарядка огнетушителей (п. 478 Правил); отсутствуют указатели направления движения к пожарному водоему, являющегося источником противопожарного водоснабжения (п. 55 Правил); отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (п. 478 Правил); на огнетушителях отсутствуют порядковые номера (п. 475 Правил).

Эксплуатация здания филиала с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни, здоровью работников и учащихся образовательного учреждения.

Кроме того, выявленные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением заведующим филиала Островским В.А. обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, а также в связи с ослаблением контроля с Вашей стороны за деятельностью подчиненных.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего филиала Островского А.В., допустившего вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить прокурору Черемшанского района в письменной форме не позднее чем в месячный срок, с приложением копии приказа о наказании.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции


Ю.С. Иванов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НУРЛАТСКИЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Ленинградская ул., д. 15,
г. Нурлат, Нурлатский район, 423040,
тел.: 8 (84345) 2-48-28, факс: 2-43-10,
E-mail: pl99_nur@tatar.ru
ОКПО 40675601, ОГРН 1021605352603
ИНН/КПП 1632001226/163201001



ДӘУЛӘТ АВТОНОМ ҺӨНӘРИ БЕЛЕМ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
«НУРЛАТ АГРАР ТЕХНИКУМЫ»

Ленинград ур., 15 йорт.
Нурлат шәһәре, Нурлат районы, 423040.
тел.: 8 (84345) 2-48-28, факс: 2-43-10,
E-mail: pl99_nur@tatar.ru
ОКПО 40675601, ОГРН 1021605352603
ИНН/КПП 1632001226/163201001



И.о. прокурора
Черемшанского района
младшему советнику юстиции
Ю.С. Иванову

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нурлатский аграрный техникум» (далее – Техникум) в лице директора Камалова Ирека Шагризовича в ответ на представление от 27.05.2016г. № 516-р сообщает следующее. Прделана следующая работа по их устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в филиале Техникума в с. Черемшан:

1. На первом этаже в электрощитовой и в кабинете № 13 установлены защитные плафоны на электросветильниках.
2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) заменены на исправные во всех кабинетах филиала техникума, включая столовую и пронумерованы.
3. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены согласно, плана эвакуации.
4. На противопожарный водоем установлен указатель.
5. Заведен журнал учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
6. Автоматическая пожарная сигнализация находится в стадии проектирования.
7. Светоуказатели «Выход» будут подключены к автоматической пожарной сигнализации до начала учебного года.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по обеспечению пожарной безопасности привлечен к дисциплинарной ответственности зав. филиалом Островский В.А. Копию приказа прилагаем.

Директор

И.Ш. Камалов