

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КАЗАНИ

наименование территориального органа МЧС России

УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

наименование органа надзорной деятельности

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, 42А. тел/факс 293-85-73; 293-93-25.

электронный адрес: ogpnkazan@mail.ru

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

Заключение № 123/1
о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «05» июля 2017 г. по 12 ч. 00 мин. «05» июля 2017 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева»

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресам: 420036, Республика Татарстан, г.Казань,
ул. Копылова, д. 2Б

Вывод по результатам обследования:

объект защиты **соответствует** обязательным требованиям пожарной
безопасности для образовательной деятельности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Государственному автономному

полное наименование юридического лица

профессиональному образовательному учреждению «Казанский авиационно-
технический колледж имени П.В.Дементьева» ИНН 1657020284

(индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель главного государственного
инспектора г. Казани Республики
Татарстан по пожарному надзору

должность, фамилия, инициалы начальника органа
надзорной деятельности

(подпись)



ИНН: 1660025250

«05» июля 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mehs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани
УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г.Камала, 42а
тел/факс (843) 293-85-73; 293-93-25, E-mail: ognkazan@mail.ru

Акт № 123/1
обследования по результатам рассмотрения заявления

«05» июля 2017 года

12 ч. 00 мин.

г. Казань

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гараевым Аделем Равилевичем в период с 10 ч. 00 мин. « 05 » июля 2017г. по 12 ч. 00 мин. « 05 » июля 2017г. проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица в помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева», ИНН 1657020284 расположенного по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кошлыова, 2Б.

При обследовании совместно с директором Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева» Залаловым И.И. по результатам, которого установлено:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева» (функционального назначения Ф 4.1.) расположено в 4-х этажном здании, 2-й степени огнестойкости, площадь 7778,5 м². Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Объект оборудован пожарной сигнализацией, система оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации и системы мониторинга заключен с ООО «Татум» от 01.01.2017 года. Договор на техническое обслуживание системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров на пульте подразделения пожарной охраны – системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Эвакуационные выходы из помещений соответствуют требованиям СНиП и правил пожарной безопасности. Отделка стен и потолков на

1) путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Пожарные краны находятся в исправном состоянии. Приказом назначенное ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Представлена декларация о пожарной безопасности № 92 401 363-ГО-000175 от 25.04.2010г. зарегистрированная в ОНД по г. Казани.

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	не выявлены	

С актом обследования ознакомлен:

директор ГАПОУ

«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Деметьева»

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица)

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей;

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«05» 07 2017г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор ГАПОУ

«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Деметьева»

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица)

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы

индивидуального предпринимателя, владельца собственности,

имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«05» 07 2017г.



Обследование проводил:

Начальник отделения НД и ПР по Авиастроительному району

г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гараев А.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 07 2017г.

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

