

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ		
ПОЖАРНАЯ (МЧС)	101	ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112
ПОЛИЦИЯ	102	
СКОРАЯ ПОМОЩЬ	103	
АВАРИЙНАЯ ГОРГАЗА	104	

ИНСТРУКЦИЯ

приложение к приказу №
от «___» _____ 2022 года

о мерах пожарной безопасности в служебных и административно-бытовых помещениях ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в служебных и административно-бытовых помещениях, определяющие порядок поведения сотрудников, организации работы и содержания помещений колледжа в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в служебных и административно-бытовых помещениях разработана исходя из специфики пожарной безопасности зданий и помещений колледжа, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января 2021 года;
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 22 декабря 2020г;
- Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010 г;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции на 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018г.

1.3. Данная инструкция является обязательной для исполнения сотрудниками колледжа, выполняющими работы в служебных и административно-бытовых помещениях.

1.4. Административно-технические сотрудники и обслуживающий персонал колледжа, находящиеся в служебных и административно-бытовых помещениях обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара в помещении.

1.5. В каждом кабинете иметь табличку, кто ответственный за противопожарное состояние, на кабинетах, где имеются огнетушители, иметь соответствующие указатели

1.6. Сотрудники, выполняющие работы в служебных и административно-бытовых помещениях колледжа, допустившие нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации и Инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Эксплуатация служебных, подсобных и технических помещений.

В административно-бытовых помещениях запрещается:

2.1. Хранить и применять в подвалах и на цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее – ЛВЖ и ГЖ), баллоны с газами, взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в нормативных документах, а также хранить взрывоопасные вещества, ЛВЖ и ГЖ в кабинетах, служебных и иных помещениях, а также в письменных столах, шкафах, сейфах.

2.2. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения в них оборудования, мебели и других предметов.

2.3. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

2.4. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также отогревать замерзшие трубы отопления паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.5. Устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей в общий коридор.

2.6. Применять открытый огонь в помещениях, а также выполнять сварочные работы без оформления наряда-допуска на производство работ.

2.7. Производить перепланировку помещений, изменять их функциональное назначение, устанавливать в них новое технологическое оборудование, электросети, а также устраивать в помещениях временные электропроводки.

2.8. Курить в здании и на прилегающей территории, за исключением специально отведенных и оборудованных мест для курения.

2.9. Оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.10. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

2.11. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

2.12. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

2.13. Пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

2.14. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.15. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.16. Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

2.17. Сложный ремонт узлов (блоков) ПК и иной оргтехники должен выполняться в специальном помещении (мастерской).

3. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в служебных и административно-бытовых помещениях колледжа.

3.1. Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

- обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;
- обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;
- не допускать курение и применение открытого огня;
- запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);
- не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;
- следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;
- не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;
- запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;
- не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

- требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;

- получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

- вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3.3 Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последнее помещение после окончания работы, обязан:

- закрыть все окна и форточки;
- убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;
- обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;
- выключить освещение;
- запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

4. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом заместителю директора по АХЧ.

4.2. При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети, экстренно эвакуировать всех людей из помещения в безопасное место. Срочно оповестить о пожаре ближайшую пожарную часть по телефону 101 и директора колледжа и по возможности приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

4.3. Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, однако, не исключена возможность, что пожаром или дымом некоторые эвакуационные пути будут отрезаны. В этом случае необходимо выбрать наиболее безопасный путь эвакуации и не допустить пересечения людских потоков.

4.4. Во время передвижения в сильно задымленном помещении необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

4.5. Если все пути эвакуации охвачены огнем или сильно задымлены, следует организовать спасение людей через окна по пожарным лестницам. В этом случае дверь помещения, из которого ведется эвакуация, необходимо плотно закрыть, загерметизировать влажной тканью все отверстия и щели, вентиляционные каналы, чтобы предотвратить приток воздуха из коридора.

Ответственный за пожарную безопасность: _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен(а) _____ / _____ /

« ____ » _____ 202 ____ г.