

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ		
ПОЖАРНАЯ (МЧС)	101	ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112
ПОЛИЦИЯ	102	
СКОРАЯ ПОМОЩЬ	103	
АВАРИЙНАЯ ГОРГАЗА	104	

ИНСТРУКЦИЯ

приложение к приказу №
от «___» _____ 2022 года

по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»

1. Общие требования, термины и определения.

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в колледже (торжественных и праздничных мероприятий, конкурсов, концертов, балов, дискотек и т.д.) разработана с учетом требований:

- Постановления Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 года;
- Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 14 июля 2022 года;
- Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования к подготовке помещений школы и непосредственному проведению массовых мероприятий (50 человек и более), обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, работников общеобразовательного учреждения на случай возникновения пожара.

1.3. Термины и определения

- **пожарная безопасность** — состояние защищенности личности, имущества, общества от пожаров.
- **пожар** — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
- **требования пожарной безопасности** — специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.
- **меры пожарной безопасности** — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

- **противопожарный режим** — правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.
- **мероприятия с массовым пребыванием людей** — мероприятия, проводимые в залах (помещениях) с одновременным пребыванием 50 и более человек.

1.4. Сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими инструктажа по пожарной безопасности с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией.

2. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.

2.1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей, не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) необходимо обеспечить осмотр всех помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

2.3. В случае, если в здании (сооружении), при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей имеются стораемые перекрытия разрешается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. В помещениях, в которых отсутствует электрическое освещение мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

2.4. На мероприятиях могут применяться только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

2.5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

2.6. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

2.7. На объектах с массовым пребыванием людей директор колледжа обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.8. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «Выход», а в коридорах указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.

2.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.10. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время

2.11. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.12. На прилегающей к объекту территории подъезды к пожарным водоемам и гидрантам, а также крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены указатели их расположения.

2.13. При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на трудно открываемых запорах (замках);
- проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений;
- устраивать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;
- украшать елку целлулоидными игрушками;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время представлений.

3. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

3.1. Этажи и помещения, где проводятся мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

3.2. Количество зрителей в зале не должно превышать числа посадочных мест, указанных в техническом паспорте, а число выступающих на сцене, с учетом эвакуационных выходов, должно определяться из расчета 0,75 кв. метра площади на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. метра на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

3.3. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения массовых мероприятий должна быть не менее 1 м., а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

3.4. Расстановка кресел в зрительных залах должна производиться в соответствии с действующими нормами проектирования.

3.5. Запрещается сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места.

3.6. В помещениях для мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

3.7. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

3.8. Все двери эвакуационных выходов должны открываться только по ходу движения людей из помещений (зданий).

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

4.1. Силовое и осветительное электрооборудование должны быть выполнены и эксплуатироваться в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Все токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы, а также предохранительные устройства различного типа, рубильники должны быть смонтированы только на несгораемых основаниях.

4.3. Для подключения передвижных приемников тока и светильников должны применяться гибкие кабели в резиновой оболочке. Применение временной электропроводки, а также установка предохранительных и распределительных щитов открытого типа в пределах сценической коробки запрещается.

4.4. При устройстве софитов должны применяться только несгораемые материалы. Прожекторы и софиты должны быть установлены на расстоянии не менее 0,5 м. от сгораемых конструкций.

4.5. Применение в софитах сгораемых светофильтров взамен стекол запрещается.

4.6. У всех софитов со стороны света должна быть установлена металлическая сетка, предупреждающая выпадение стекол разорвавшихся колб электроламп.

4.7. Электропроводка и кабели, идущие от включения в сеть, необходимо располагать механически защищенными.

4.8. Запрещается:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
пользоваться розетками, рубильниками, другими электротехническими изделиями с повреждениями;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками и отражателями;

использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

5. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность

5.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещении для проведения массовых мероприятий, назначаются приказом директора колледжа. В том числе:

ответственный за пожарную безопасность в колледже и выполнение инструкции по пожарной безопасности;

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение директора колледжа, администрации и дежурных служб;

ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений

5.2. Лицо ответственное за пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей обязано:

ознакомить под роспись всех работников, а также обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции, а также с обязанностями в случае возникновения пожара;

установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима;

предусмотреть во всех помещениях необходимое количество исправных и поверенных первичных средств пожаротушения;

проверить исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической пожарной защиты, внутреннего противопожарного водоснабжения с оформлением акта о результатах проверки;

проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части соответствия требованиям правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил пожарной безопасности;

разработать систему оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов, а также обеспечить наличие на объекте, при проведении массовых мероприятий, с количеством рабочих мест для 10 и более человек, плана эвакуации на случай возникновения пожара;

не реже, чем 1 раз в 6 месяцев обеспечить выполнение практической тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с массовым пребыванием людей;

заблаговременно рассмотреть и согласовать сценарий (программу) проведения массового мероприятия, запретить применение и использование открытого огня и огневых эффектов. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений;

перед началом проведения массового мероприятия тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные выходы и лично убедиться в их полной готовности к проведению массового мероприятия. По окончании мероприятия провести повторный осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, обесточить электросети;

обеспечить открытие дверей эвакуационных выходов, а при проведении мероприятий с детьми обеспечить нахождение у каждой двери зала (помещения) дежурного работника;

в случае обнаружения возгорания обеспечить организованную эвакуацию персонала, также всех остальных лиц, присутствующих на массовом мероприятии. Приступить к эвакуации людей необходимо в соответствии с разработанными планами эвакуации.

6. Обязанности и действия при пожаре

6.1. При любых признаках пожара: задымление, повышение температуры, сигнал аварии, крики людей, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т.п. первоочередная задача организаторов - обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации.

Руководитель культурно-массового мероприятия, ответственный за пожарную безопасность в колледже **ОБЯЗАН:**

остановить мероприятия;

организовать эвакуацию студентов колледжа;

отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

назвать адрес объекта;
место возникновения пожара;
свою фамилию;
поставить в известность директора колледжа, ответственного за пожарную безопасность колледжа;
проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;
действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

6.2. Тушение пожара подручными средствами

Ликвидировать горение можно попытаться самостоятельно с помощью подачи воды от пожарного крана или первичных средств пожаротушения.

Самостоятельное тушение пожара оправдано только в том случае, если не представляет угрозы для жизни и здоровья человека - очаг возгорания (пламя) виден, к нему можно безопасно подойти на длину огнетушащей струи, то есть на начальном этапе горения.

В противном случае необходимо предпринять меры к изоляции горящего помещения от поступления в него свежего воздуха (необходимо закрыть все окна и двери), отключить электроэнергию и немедленно покинуть помещение. Снижение кислорода в воздухе до 17% приводит к прекращению горения.

7. Порядок осмотра и закрытия помещения по окончании культурно-массового мероприятия

7.1. Руководитель культурно-массового мероприятия, последним покидает помещение, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении, где проводилось мероприятие от электросети и аккумуляторов;
- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- проверить отсутствие мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

7.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся ответственного за пожарную безопасность в колледже (при его отсутствии – дежурного администратора).

7.3. Руководителю культурно-массового мероприятия, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

7.4. После устранения неисправностей руководитель культурно-массового мероприятия ответственный за пожарную безопасность в колледже должен закрыть помещение и сдать ключи на пост охраны.

8. Ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий

8.1. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на всей территории колледжа возлагается на руководителя организаций.

8.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет лицо, назначенное приказом, а также дежурный сотрудник (администратор).

8.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник.