ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097
Телефон: 8(843) 231-17-77 Факс: 8(843) 231-17-77
Email: priemnaya@technadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-13-119-92 (П-560/1)

Законному представителю

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский педагогический колледж"

Юридический адрес:

г. Казань, ул. Даурская, 30

«21» апреля 2017 г.

государственный инспектор Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Козин А.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 21.04.2017 г. № 43-13-119-92 (А-560), составленного в отношении Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский педагогический колледж", зарегистрированного по адресу: г. Казань, ул. Даурская, 30

в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Гатауллина Рамиля Ралифовича – заместитель директора по АХР Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский педагогический колледж"

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	В распределительном щите учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» у проводников отключенных от токоведущих шин, электроустановочных устройств не изолированы концы токоведущих жил.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.25	22.05.2017 г.
2	Металлическая дверь электрощитового помещения учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», в непосредственной близости (контакте) от которой проходят кабели, провода не присоединена к защитному (заземляющему) проводнику.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.69	22.05.2017 г.
3	Не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электротехническим персоналом ГАПОУ «Казанский педагогический колледж».	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 8.1.	22.05.2017 г.
4	Установленные в местах общего пользования общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» ответвительные коробки не закрыты крышками из несгораемого или трудносгораемого материала.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.28	22.05.2017 г.
5	Установленные в подвале учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» ответвительные коробки не закрыты крышками из несгораемого или трудносгораемого материала.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.28	22.05.2017 г.
6	Во ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» у предохранителей отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.2.20	22.05.2017 г.
7	Во ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» на 2 отходящих линиях установлены предохранители, выбор которых не соответствует требованиям ПУЭ по номинальным токам электроприемников, отсутствует надежный контакт между зажимными губками и плавкими вставками (в следствие чего происходит перегрев и разрушение контактных поверхностей), в зажимные губки, рассчитанные на ПН-100, установлены ПН-250.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.2.16	22.05.2017 г.
8	В подвале учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» кабель проложен в непосредственной близости от трубопроводов.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.56	22.05.2017 г.
9	В подвале учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» провода и кабели проложены в непосредственной близости от трубопроводов.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.56	22.05.2017 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
10	Установленная в подвале учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» ответвительная коробка не закрыта крышкой из несгораемого или трудносгораемого материала.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.28	22.05.2017 г.
11	Электрический кабель, проложенный горизонтально в подвале учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не имеет жесткого крепления к стене, потолку.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.3.15	22.05.2017 г.
12	К дополнительной системе уравнивания потенциалов учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не подключены доступные к прикосновению сторонние электропроводящие части этажных щитов (дверцы).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.88	22.05.2017 г.
13	В электрощитовом помещении, во ВРУ-0,4 кВ учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» у проводников отключенных от токоведущих шин, электроустановочных устройств не изолированы концы токоведущих жил.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.25	22.05.2017 г.
14	В электрощитовом помещении учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» на видном месте не вывешены основные схемы электроустановок	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.8.6	22.05.2017 г.
15	Открыто проложенные заземляющие проводники в электрощитовом помещении учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не предохранены от коррозии, не окрашены в черный цвет по всей длине.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.7.7	22.05.2017 г.
16	Покрытие полов в электрощитовом помещении учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не предотвращает образование цементной пыли.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.2.10	22.05.2017 г.
17	В распределительном щите учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» на отходящий линии не установлен аппарат защиты.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.24	26.06.2017 г.
18	Не произведена очистка контактных поверхностей токоведущих частей электрооборудования в щитах РЩ учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» от коррозии для обеспечения надежных контактных соединений.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.2.16	26.06.2017 г.
19	Не проводится техническое освидетельствование (диагностирование) технологических систем и основного электрооборудования ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» после истечения установленного срока службы с целью оценки состояния, установления сроков и условий дальнейшей эксплуатации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.6.7	26.06.2017 г.
20	Проходы кабелей в распределительные щиты в электрощитовом помещении учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 4.1.18	26.06.2017 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
	выполнены без уплотняющих устройств, предотвращающих попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т. п.		
21	В щитах ВРУ, РЩ учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не все кабельные линии не снабжены стойкими к воздействию окружающей среды бирками с указанием марки кабеля, сечения, длины и его назначения.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, п.2.3.23	26.06.2017 г.
22	В местах соединения защитных проводников во ВРУ-0,4 кВ учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не обеспечен надежный контакт, не предусмотрены меры против ослабления контактных соединений (контактные соединения защитных проводников с многопроволочными жилами выполнены без применения кабельных наконечников).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 1.7.139	26.06.2017 г.
23	В местах соединения защитных проводников в щитах ВУ, РЩ учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не обеспечен надежный контакт, не предусмотрены меры против ослабления контактных соединений (контактные соединения защитных проводников с многопроволочными жилами выполнены без применения кабельных наконечников).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 1.7.139	26.06.2017 г.
24	При оконцевании питающих кабелей во ВРУ-0,4 кВ учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» применена конструкция муфт не соответствующая условиям его работы и окружающей среде. Соединения и заделки на кабельных линиях не заделаны так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и не соответствуют ГОСТ.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.3.65	26.06.2017 г.
25	Не проводятся периодические испытания и измерения электрооборудования ГАПОУ «Казанский педагогический колледж».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.8.1	26.06.2017 г.
26	Прокладка кабелей на вводе во ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не исключает возможности механического повреждения.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.47	26.06.2017 г.
27	Проход кабеля в щит ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» выполнены без уплотняющих устройств, предотвращающих попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т. п.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 4.1.18	26.06.2017 г.
28	Электрощитовое помещение учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не имеет естественной вентиляции.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.30	26.06.2017 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
29	В ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не заведен паспорт на каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.7.15	26.06.2017 г.
30	Электрощитовое помещение учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не имеет естественной вентиляции.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.30	26.06.2017 г.
31	Проходы кабелей в щиты ВУ, распределительные щиты в электрощитовом помещении учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» выполнены без уплотняющих устройств, предотвращающих попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т. п.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 4.1.18.	26.06.2017 г.
32	Прокладка кабелей на вводе в щиты ВУ, РЩ учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не исключает возможности механического повреждения.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.47	26.06.2017 г.
33	Металлические элементы (броня) питающих кабелей учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.1.29.	26.06.2017 г.
34	Покрытие полов в электрощитовом помещении учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не предотвращает образование цементной пыли.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.2.10	26.06.2017 г.
35	Корпуса щитов ВРУ, РЩ учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не имеют антикоррозионного покрытия (видны следы коррозии).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 4.1.6	26.06.2017 г.
36	Штепсельные розетки, установленные в жилых комнатах общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», не имеют защитного устройства, автоматические закрывающего гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.49	24.07.2017 г.
37	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки не применяются УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.79	24.07.2017 г.
38	В местах соединения проводников во ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не обеспечен надежный контакт, не предусмотрены меры против ослабления контактных соединений (контактные соединения жил проводников сечением более 16 кв. мм. выполнены без применения кабельных наконечников).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 1.7.139	24.07.2017 г.
39	Не произведена очистка контактных поверхностей токоведущих частей электрооборудования в щите ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» от коррозии для обеспечения надежных контактных соединений.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 2.2.16	24.07.2017 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
40	Корпус щита ВРУ-0,4 кВ общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не имеет антикоррозионного покрытия (видны следы коррозии).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 4.1.6.	24.07.2017 г.
41	В групповых сетях учебного здания № 1 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», питающих штепсельные розетки не применяются УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.79	24.07.2017 г.
42	Светильники аварийного освещения общежития ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2.12.3.	24.07.2017 г.
43	Не разработана (отсутствует) утвержденная проектная документация учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» г. Казань, ул. Побежимова, 47а со всеми последующими изменениями.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.8.1	23.10.2017 г.
44	Электроустановки ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» эксплуатируются без подготовленного электротехнического персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.2.1.	23.10.2017 г.
45	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство с группой по электробезопасности IV до 1000 В.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.2.3.	23.10.2017 г.
46	Электропроводка учебного здания № 2 ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» выполнена проводом с одинарной изоляцией и алюминиевыми жилами, требует замены.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, 7.1.37	23.10.2017 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский педагогический колледж"

С предписанием ознакомлен _____ Залялова А. Г.

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

государственный инспектор
Казанского территориального отдела _____ Козин А.Н.
(подпись) (ФИО)

Экземпляр предписания на 7 листах для исполнения получен
Директор Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения "Казанский педагогический колледж" Залялова А. Г.
(должность, ФИО, подпись, дата)