

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 26/1/9

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
Тюлячинский детский сад №3 Тюлячинского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

в лице представителя юр. лица – заведующая ДОУ Габдулхакова Гелюса Вакифовна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отделения надзорной деятельности по по пожарному надзору № **26**

Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам

(наименование органа ГПН)

от « **01** » **марта 20 16** года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч **00** мин.

« **09** » **марта 20 16** г. по **11** ч **00** мин. « **09** » **марта 20 16** г.

проведена **плановая, выездная проверка** :

Главным специалистом МОНД по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ и/п-ком внутренней службы Хакимуллин Ленаром Мулламуровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

МБДОУ Тюлячинский детский сад №3, расположенный по адресу:

РТ, Тюлячинский муниципальный район, село Тюлячи, ул. Кооперативная 1, дом 2А

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей ДОУ Габдулхаковой Гелюсой Вакифовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>В здании ДОУ ковры, ковровые дорожки и</i>	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыва-	01.03.2017 г.	

	<i>другие покрытия полов на путях эвакуации необходимо надежно прикрепить к полу</i>	нием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу (п. 39 ППР в РФ);		
2.	<i>Представить в МОНД акты (протокола) проверки систем наружного противопожарного водоснабжения на исправность и обеспечение требуемого по нормам расхода воды</i>	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (п. 55 ППР в РФ)	01.03.2017 г.	
3.	<i>Установить знаки пожарной безопасности по направлению к эвакуационным выходам на лестничных маршах и т.п.</i>	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. (п. 43 ППР в РФ);	01.03.2017 г.	
4.	<i>Не допускать фиксирование, в открытом положении, самозакрывающиеся двери лестничных клеток</i>	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их (п. 36 «г» ППР в РФ);	Постоянно	
5.	<i>На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</i>	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполни-	01.03.2017 г.	

		тельная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п. 61 ППР в РФ);		
6.	<i>Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа на 2 этаже подготовительной группы</i>	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. (п. 35 ППР в РФ);	01.03.2017 г.	
7.	<i>Руководителю организации обеспечить исправное состояние сетей наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем не держит воду) и подъездной путь очистить от снега для подъезда пожарной техники</i>	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. (п. 55 ППР в РФ);	01.03.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **после 01.03.2017 года.**

Главный специалист МОНД по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Хакимуллин Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 09 » марта 20 16 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ Тюлячинским детским садом №3 Габдулхакова Гелюса Вакифовна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 09 » марта 20 16 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 21-0-81