

Татарстан Республикасы
Теләче муниципаль районы
Теләче Знче номерлы балалар
бакчасы мәктәпкәчә белем
муниципаль бюджет учреждениесе



Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение – Тюлячинский
детский сад №3 Тюлячинского
муниципального района
Республики Татарстан

с. Тюлячи
тел/факс: 21-6-78
эл. адрес: ainaz-96@mail.ru

Главному специалисту
межрайонного отделения надзорной
деятельности по Сабинскому и
Тюлячинскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ п/п-к внутренней службы
Хакимуллину Л.М.

от «__31__»__марта__ №__9__

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения-
Тюлячинский детский сад №3 Тюлячинского муниципального района
Республики Татарстан
об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с Актом проверки №26 от 09.03.2016 г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Тюлячинский детский сад №3 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан были выявлены нарушения (предписание № 26/1/9 межрайонного отделения надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

1.	<i>В здании детского сада на путях эвакуации (коридор) ковры или ковровые дорожки прикрепить к полу (п. 39 Правил противопожарного режима в РФ);</i>	<i>Прикреплены</i>
2.	<i>Представить акты (протокола) проверки систем наружного противопожарного водоснабжения на исправность и обеспечение требуемого по нормам расхода воды. (ст. 4.5.6.68.151 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), п.55 Правил безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), п.55 Правил противопожарного режима в РФ. п. 5.2 табл. 2. п. 5.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);</i>	<i>Акт имеется</i>

3.	Установить знаки пожарной безопасности по направлению к эвакуационным выходам на лестничных маршах и т.п. (ст. 4.53.151 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ Р 12.4.026-01; п.43 Правил противопожарного режима в РФ);	Имеется
4.	Не допускать фиксирование в открытом положении самозакрывающиеся двери лестничных клеток (п.36 «г» Правил противопожарного режима в РФ);	Устранено
5.	На объекте выполнить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (п.61 Правил противопожарного режима в РФ);	Исполнительная документация в данный момент находится в Балтасях
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа на 2 этаже подготовительной группы (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ);	Устранено
7.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние сетей наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем не держит воду) и подъездной путь очистить от снега д. подъезда пожарной техники (п. 55 Правил противопожарного режима в РФ);	До поступления финансирования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Тюлячинский детский сад №3 Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан направляет отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений

Заведующий
МБДОУ- Тюлячинский детский сад №3:



Т.В.Габдулхакова