

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Бугульминскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Красноармейская, д.26, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423200

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 111/1/89

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Подгорненская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина); собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР Бугульминского муниципального района по пожарному надзору N 111  
(наименование органа ГПН)

от "29" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "10" августа 2018 г. по 16 ч 00 мин. "23" августа 2018 г.

проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

майором внутренней службы Шайгардановым Ильдаром Исафовичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Подгорненская основная общеобразовательная школа Бугульминского муниципального района

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Исаевым Ильдаром Исаевичем  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить проектную документацию на установки автоматической пожарной сигнализации.	<b>Федеральный Закон № 123 статья. 78, Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 61</b> При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	23.08.2019 г.	
2.	Обеспечить возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа на первом этаже.	<b>Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 35</b> Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	23.08.2019 г.	

Устранения указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники помещений;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Бугульминскому  
муниципальному району Шайгарданов И.И.  
(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» 08 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Иванов И.И.  
(подпись)

Иванов Иван И.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

«08» 08 2019 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.