



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**НУРЛАТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Хамадеева ул., 15, Нурлат, 423040
(84345)-2-46-66, e-mail: nur.prok@tatar.ru

Заведующей МБДОУ
«Детский сад № 21 «Золотая рыбка»
г. Нурлат Республики Татарстан

Зямаловой Г.Ф.

17.11.2022 № 02-08-02-2022 /367

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства
о пожарной безопасности

Нурлатской городской прокуратурой Республики Татарстан проведена проверка пожарной безопасности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Золотая рыбка» г. Нурлат Республики Татарстан расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Садовая, дом № 26. В ходе настоящей проверки установлены нарушения действующего федерального законодательства.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного закона, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Закона, руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных

объектах и нести персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности закреплено Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

В ходе проверки МБДОУ «Детский сад № 21 «Золотая рыбка» выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

1. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, (не представлена соответствующая документация протокола испытаний, отражающая проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц (запасных выходов).

Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

3. Прачечная от коридора не отделена противопожарной дверью.

Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013; Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18.

4. Гладильная от коридора не отделена противопожарной дверью.

Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013; Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18

5. Не проводится проверка на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода.

Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Вышеуказанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности не обеспечивают:

- возможность своевременного обнаружения пожара на ранней стадии, и своевременно (до наступления опасных факторов пожара) эвакуироваться из здания, тем самым способствует его развитию;
- безопасную эвакуацию людей из помещений, ухудшает условия эвакуации;
- способствует быстрому распространению продуктов горения (дыма) по помещениям быстрому распространению огня по горючей отделке;
- исключает возможность быстрой и безопасной эвакуации людей;
- проведению спасательных работ и тушению пожара, следовательно, может повлечь гибель находящихся в здании людей.


Изложенные в настоящем представлении нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности ущемляют права граждан в части безопасного нахождения в местах массового пребывания людей, а также могут повлечь нарушения прав граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению отмеченных нарушений действующего законодательства;
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов.

Городской прокурор
старший советник юстиции.



С.Р. Зиятдинов