

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по РТ

Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066

(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани

(Ново-Савиновский район)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 38/1/29

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №30» Ново-Савиновского района г.Казани;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емеева Р.В. № 38 от 01 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. « 17 » марта 2021 года, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. « 19 » марта 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, лейтенантом внутренней службы Толовенковым Владимиром Юрьевичем, в помещениях Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №30» Ново-Савиновского района г. Казани, расположенного по адресу: 420057, г. Казань, ул. Октябрьская, д. 23Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно, склад в помещении кухни, бойлерной не выгорожен сертифицированной противопожарной дверью от помещений другого класса функционального назначения	ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.4.1 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты	01.03.2022г.	
2.	Кабинеты №38, 31, горячий цех в помещении кухни не оборудованы установкой автоматической пожарной сиг-	п.4 НПБ 110-03, ст.4, ст. 6 п.1 ч.1, ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ	01.03.2022г.	

	нализации			
3.	Под лестничным маршем на первом этаже допущено устройство кладовой, в которой хранятся различные горючие материалы	пп. к, п.16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР в РФ)	01.03.2022г.	
4.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	п. 23 ППР в РФ	01.03.2022г.	
5.	Не установлен световой оповещатель «ВЫХОД» над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно из здания под лестничной клеткой	п. 5.3, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.03.2022г.	
6.	В помещениях образовательного учреждения отсутствует требуемый 3 тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (отсутствует речевое оповещение)	раздел 7, табл. 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2022г.	
7.	Системы самозакрывания дверей, ведущих на лестничные клетки из коридоров, находятся в неисправном состоянии	п. 24, ППР. В РФ	01.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или/сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности

и профилактической работы по г. Казани

Управления надзорной деятельности

и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

лейтенант внутренней службы

Толовенков В.Ю.

« 19 » марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа №30»

Ново-Савиновского района г. Казани Бахтиев Р.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » марта 2021г.