

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального района



Абдуллин Р.Р.

Фамилия И.О.

«26» апреля 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного казенного учреждения
«Социальный приют для детей и подростков
«Камские зори» в Менделеевском
муниципальном районе»



С.Миронов

Фамилия И.О.

«26» апреля 2011 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

РТ г.Менделеевск, ул.Бурмистрова , 7Б

Наименование предоставляемой услуги:

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Сведения об объекте:

часть здания 2 этажа 1294,5 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **да; 4074 кв. м**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори»

Юридический адрес организации: **РТ, г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д. 7б**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **региональная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности **предоставление приюта безнадзорным несовершеннолетним детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в предоставлении временного приюта**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **всего – 77 человек: 10 посетителей, 31 обслуживаемых в день, 36 сотрудников.**

Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*): **на объекте, с**

длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечением доступа к месту предоставления услуг

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории*): **несовершеннолетние**

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями*): **нет**

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (соблюдено/не соблюдено/не требуется)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	не соблюдено
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	не соблюдено
3	Наличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов, в том числе:	
3.1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не соблюдено
3.2.	сменные кресла-коляски	не требуется
3.3.	адаптированные лифты	не требуется
3.4.	поручни	не соблюдено
3.5.	пандусы	не соблюдено
3.6.	подъемные платформы (аппарели)	не соблюдено
3.7.	раздвижные двери	не соблюдено
3.8.	доступные входные группы	не соблюдено
3.9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	не соблюдено
3.10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	не соблюдено
4.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников объекта	не соблюдено
5.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по объекту	соблюдено
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе:	
6.1.	дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации	не соблюдено
6.2.	наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	соблюдено
7.	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и	не соблюдено

	социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н	
8.	Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида в случае невозможного полного обеспечения доступности с учетом потребностей инвалидов	не требуется

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (обеспечено/не обеспечено/не требуется)
1.	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не обеспечено
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	не обеспечено
3.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не обеспечено
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не обеспечено
5.	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	не требуется
6.	Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	обеспечено
7.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	обеспечено
8.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	обеспечено
9.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не требуется
10.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	обеспечено
11.	Наличие на сайте раздела «Доступная среда»	обеспечено
12.	Иные условия предусмотренные в зависимости от типа организации	не требуется

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Адаптация входной группы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переоборудование лестницы на крыльце, устройство лестницы в пределах одного марша одинаковыми по размерам ширины проступки и высоты подъема ступеней. 2. Устройство одного пандуса. 3. Устройство на пандусе двухуровневых поручней с обеих сторон. 4. Устройство покрытия пандуса нескользящим материалом. 	2025г
2	Адаптация территории.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обустройство и разметка двух парковочных мест согласно требованиям СП 59.13330.212: разметка мест стоянки личных автотранспортных средств, установка знаков международного образца. 2. Укладка тактильной плитки с восстановлением асфальтного покрытия. 	2025г
3	Адаптация путей внутри здания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установка поручней для маломобильной группы населения с проведением отделочных работ после установки поручней. 2. Установка визуальных указателей о планировке путей движения. 3. Расширение дверных проемов на пути следования инвалидов. 	2025г
4	Оборудование комнаты для маломобильной группы населения.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж двери, расширением дверного проема с понижением порога и выравниванием на уровне пола, установка двери с доводчиком, проведением отделочных работ. 2. Установка поручней и кнопки вызова. 	2025г
5	Адаптация санитарно-гигиенических помещений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж перегородки для увеличения площади помещения восстановлением стен, пола, потолка. 2. Расширение дверных проемов, понижение порога с выравниванием на уровне пола, установка дверей с доводчиками с проведением отделочных работ. 	2025г

		3. Установка поручней по периметру стен с проведением отделочных работ. 4. Устройство откидных или поворотных сидений, раковин с поручнями. 5. Установка крючков для одежды, костылей и других приспособлений.	• •
6	Инженерное и технологическое оборудование.	1. Установка специальных табличек, вывески, указателей, наклеек шрифтом Брайля и на контрастном фоне 2. Установка индукционной петли. 3. Установка специальных двухуровневых поручней с обеих сторон. 4. Устройство покрытия пандуса.	2025г

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1			•

Председатель Комиссии:

Начальник управления
социальной защиты МТЗ и СЗ РТ

Ф.В. Козырева

Члены Комиссии:

Н.Ю. Капустина

З.Н. Григорьева

В.Х. Шакирова

Р.Р. Минигареев