

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 16/1/11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - Детский сад № 2 «Планета детства» г. Альметьевска»
ИНН 1644071588, ОГРН 1141644001652

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 16 от
«04» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» февраля 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «11»
февраля 2020 г., с 10 ч. 00 мин. «18» февраля 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «18» февраля 2020 г.,
проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы
Низамовым Радиком Насиховичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад №2 «Планета детства»
г. Альметьевска», расположенного по адресу: 423455, Республика Татарстан, Альметьевский
район, город Альметьевск, улица Ленина, дом 199.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 2 «Планета
детства» г. Альметьевска» Гиниятуллиной Э.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1.	Не организовано (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний (Постановление Правительства Российской Федерации Ф от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.24).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.24, Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	15.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Р.Н. Низамов

«18» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 2 «Планета детства» г. Альметьевска» Гиниятуллина Э.М.

«18» февраля 2020 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.