

02.08.2021 г. КНМ 16210061000200415414

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: [gu.rt@tatar.ru](mailto:gu.rt@tatar.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: [undpr-rt@mail.ru](mailto:undpr-rt@mail.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мамадышскому  
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

ул. Комсомольская, д.1, г. Мамадыш Республика Татарстан, 422190 (8556)32-43-56  
e-mail: [ondmamadysh@mail.ru](mailto:ondmamadysh@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 31

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 6 «Теремок» города Мамадыш» Мамадышского муниципального  
района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Республики Татарстан – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мамадышскому муниципальному району Республики Татарстан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Ахтямова Артура Ильфатовича № 31 от 02.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 час. 00 мин. «09» августа 2021 г., по 17 час.00 мин. «20» августа 2021 г.,

с 09 час. 00 мин. «11» августа 2021 г., по 11 час. 00 мин. «11» августа 2021 г. старшим лейтенантом внутренней службы Махмутовым Русланом Раифовичем государственным инспектором — старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мамадышскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Теремок» города Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 422191, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Строителей, д. 12 "Б"

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий : Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Теремок» города Мамадыш» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Фаизовой Хабирой Наилвной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 пункт.26	01.12.2021	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

Мамадышскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан старший  
лейтенант внутренней службы Махмутов Руслан

Раифович

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора  
по пожарному надзору)



“ 12 ” 08 20 21 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

Жаки

(подпись)

заведующий

(должность)

Жаирова Э. У.

(фамилия,  
инициалы)

“ 12 ” 08 20 21 г.