

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

---

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Солнечная д.12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан,  
422870, (884346) 2-15-77

---

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### **Предписание № 121/1/69**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Законному представителю юридического лица заведующей муниципальной**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

**бюджетной дошкольной образовательной организации детский сад «Радуга»**

**комбинированного вида села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района**

**Республики Татарстан Фахреевой Миляуше Наилевне**

Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Алькеевского и Спасского муниципальных районов РТ по пожарному надзору N 121 от « 4 » декабря 2019 года, в соответствии ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00мин. « 11 » декабря 2019 года, проведена внеплановая выездная проверка.

(наименование органа ГПН)

**Начальником межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Инсаповым Радисом Раисовичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,

**муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации детский сад «Радуга» комбинированного вида села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан Алькеевский муниципальный район с. Базарные Матаки, ул. Строителей д. 18;**

**Совместно с заведующей МБДОО детский сад «Радуга» комбинированного вида села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района РТ Фахреевой Миляушой Наилевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На месте установки и по направлению движения к водосточнику (гидранту) не установлены указатели.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п.8.6. Свод правил СП 8.13130-2009 года Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности» - У гидрантов и водоемов (водосточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника.	До 1 сентября 2020 года.	
2.	На территории организации не проводилась проверка работоспособности сети наружного противопожарного водопровода (гидранта) на водоотдачу.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	До 1 сентября 2020 года.	
3.	В учреждении не определен порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	До 1 сентября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
4.	Ответственное должностное лицо не прошло обучение по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности		
5.	Из игрового зала, который расположен на 1-ом этаже не оборудован второй эвакуационный выход.	Ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.12. СП 1.13130 -2009 года Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения предназначенные для пребывания более 10 человек.	До 1 сентября 2020 года.	
6.	Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не проводится очистка дымохода отопительной печи от сажи с периодичностью -1 раза в 3 месяца.	п. 82 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – 82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.	До 1 сентября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнение) (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
7.	Не проведено эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	До 1 сентября 2020 года.	
8.	Ступни лестничной клетки детского сада выполнены из горючих материалов (досок).	Ст. 52 п. 2,5 федерального закона РФ от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации.	До 1 сентября 2020 года.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-  
тели организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного ОНД и ПР по  
Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
капитан внутренней службы Инсапов Р.Р.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 11 » декабря 2019г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Заведующая МБДОО детский сад «Радуга»  
комбинированного вида с. Баз. Матаки Алькеевского  
муниципального района РТ Фахреева М.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » декабря 2019г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору